

Original-Handbuch | DE

CP39xx

Control Panel



Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zur Dokumentation	5
2	Zu Ihrer Sicherheit	6
2.1	Signalwörter	6
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
2.3	Grundlegende Sicherheitshinweise.....	7
2.4	Sorgfaltspflicht des Betreibers	7
2.5	Hinweise zur Informationssicherheit	8
3	Produktübersicht	9
3.1	Aufbau	12
3.2	Schnittstellenbeschreibung CP39xx-0000	13
3.2.1	Spannungsversorgung	14
3.2.2	DVI-Extended-Eingang	15
3.2.3	USB-Extended-Eingang	16
3.3	Schnittstellenbeschreibung CP39xx-0010	17
3.3.1	Spannungsversorgung	18
3.3.2	CP-Link-4-Eingang	18
3.4	Optionale USB-Schnittstelle	22
3.5	Typenschild	23
3.6	Anschlusskits/Anschlusskabel	24
3.6.1	Anschlusskits CP39xx-0000.....	24
3.6.2	Anschlusskabel CP39xx-0010	25
4	Inbetriebnahme	27
4.1	Transport und Auspacken	28
4.2	Montage	29
4.2.1	Montage Tragarmadapter	32
4.2.2	Montage Tragarmrohr	34
4.3	Control Panel anschließen	35
4.3.1	Erdung des Control Panels	36
4.3.2	Kabelverlegung Tragarmadapter	37
4.3.3	Kabelverlegung Tastererweiterung	40
4.3.4	Leitungen und Spannungsversorgung anschließen	41
5	Außerbetriebnahme	43
5.1	Spannungsversorgung und Leitungen trennen	43
5.2	Demontage und Entsorgung	46
6	Instandhaltung.....	48
7	Hilfe bei Störungen	50
8	Technische Daten	51
9	Anhang	53
9.1	Service und Support.....	53
9.2	Zulassungen.....	54

1 Hinweise zur Dokumentation

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der Dokumentation und der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig.

Das Fachpersonal ist verpflichtet, stets die aktuell gültige Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiterentwickelt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

Marken

Beckhoff®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TC/BSD®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® und XPlanar® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH.

Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

Patente

Die EtherCAT-Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente:

EP1590927, EP1789857, EP1456722, EP2137893, DE102015105702

mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.

EtherCAT®

EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland

Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Zuwerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

2 Zu Ihrer Sicherheit

In dem Sicherheitskapitel werden zunächst die verwendeten Signalwörter und ihre Bedeutungen erläutert. Sie erhalten grundlegende Sicherheitshinweise, die für die Vermeidung von Personen- und Sachschäden essenziell sind.

Haftungsausschluss

Im Fall von Nichtbeachtung dieser Dokumentation und damit dem Einsatz der Geräte außerhalb der dokumentierten Betriebsbedingungen, ist Beckhoff von der Haftung ausgeschlossen.

2.1 Signalwörter

Im Folgenden werden die Signalwörter eingeordnet, die in der Dokumentation verwendet werden.

Warnung vor Personenschäden

GEFAHR

Es besteht eine Gefährdung mit hohem Risikograd, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

WARNUNG

Es besteht eine Gefährdung mit mittlerem Risikograd, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT

Es besteht eine Gefährdung mit geringem Risikograd, die eine leichte Verletzung zur Folge haben kann.

Warnung vor Sach- und Umweltschäden

HINWEIS

Es besteht eine mögliche Schädigung für Umwelt, Geräte oder Daten.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Control Panel ist für den industriellen Einsatz in der Maschinen- und Anlagentechnik konzipiert. Es dient als Bedieneinheit der Maschine bzw. Anlage.

Die im Control Panel CP39xx-0000 integrierte DVI/USB-Extension-Technologie ermöglicht das Absetzen des Panels bis zu 50 m vom PC.

Die im Control Panel CP39xx-0010 integrierte CP-Link 4-Technologie ermöglicht das Absetzen des Panels bis zu 100 m vom PC über ein CP-Link 4-Kabel mit wahlweise integrierter oder getrennter 24-V-Spannungsversorgung, abhängig vom Sendemodul.

Das Gerät wurde für ein Arbeitsumfeld entwickelt, welches der Schutzart IP65 genügt. Es besteht vollständiger Schutz gegen Berührungen (staubdicht), sowie Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel.

Die angegebenen Grenzwerte für technische Daten müssen eingehalten werden.

Das Gerät ist innerhalb der dokumentierten Betriebsbedingungen einsetzbar.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Setzen Sie das Gerät nicht außerhalb der dokumentierten Betriebsbedingungen ein.

2.3 Grundlegende Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise müssen im Umgang mit dem Gerät beachtet werden.

Anwendungsbedingungen

- Setzen Sie das Gerät nicht unter extremen Umgebungsbedingungen ein.
- Setzen Sie das Gerät nur dann in explosionsgefährdeten Bereichen ein, wenn es explizit dafür ausgelegt ist.
- Führen Sie keine Arbeiten an dem Gerät unter Spannung durch. Schalten Sie immer die Versorgungsspannung für das Gerät ab, bevor Sie es montieren, Gerätekomponenten austauschen oder Störungen beheben.
- Stecken oder Lösen Sie Steckverbindungen nie bei Gewitter. Es besteht Stromschlaggefahr.
- Sorgen Sie für Schutzerdung und Funktionserdung des Geräts.

Sachschäden, Datenverlust und Funktionsbeeinträchtigung

- Sorgen Sie dafür, dass nur ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik das Gerät bedient. Die Nutzung durch Unbefugte kann zu Sachschäden und Datenverlust führen.
- Sichern Sie die Spannungsversorgungszuleitung bei einem 24-V-DC-Netzteil zum Schutz der Zuleitung bei Kurzschluss entsprechend ihres Querschnitts ab.
- Löschen Sie das Gerät im Brandfall mit Pulver oder Stickstoff.

2.4 Sorgfaltspflicht des Betreibers

Der Betreiber muss sicherstellen, dass

- die Produkte nur bestimmungsgemäß verwendet werden (siehe Kapitel 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung ► 6).
- die Produkte nur in einwandfreiem, funktionstüchtigem Zustand betrieben werden.
- nur ausreichend qualifiziertes und autorisiertes Personal die Produkte betreibt.
- dieses Personal regelmäßig in allen zutreffenden Fragen von Arbeitssicherheit und Umweltschutz unterwiesen wird, die Betriebsanleitung und insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise kennt.
- die Betriebsanleitung stets in einem leserlichen Zustand und vollständig am Einsatzort der Produkte zur Verfügung steht.

2.5 Hinweise zur Informationssicherheit

Die Produkte der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG (Beckhoff) sind, sofern sie online zu erreichen sind, mit Security-Funktionen ausgestattet, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Trotz der Security-Funktionen sind die Erstellung, Implementierung und ständige Aktualisierung eines ganzheitlichen Security-Konzepts für den Betrieb notwendig, um die jeweilige Anlage, das System, die Maschine und die Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu schützen. Die von Beckhoff verkauften Produkte bilden dabei nur einen Teil des gesamtheitlichen Security-Konzepts. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass unbefugte Zugriffe durch Dritte auf seine Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke verhindert werden. Letztere sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn entsprechende Schutzmaßnahmen eingerichtet wurden.

Zusätzlich sollten die Empfehlungen von Beckhoff zu entsprechenden Schutzmaßnahmen beachtet werden. Weiterführende Informationen über Informationssicherheit und Industrial Security finden Sie in unserem <https://www.beckhoff.de/secguide>.

Die Produkte und Lösungen von Beckhoff werden ständig weiterentwickelt. Dies betrifft auch die Security-Funktionen. Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung empfiehlt Beckhoff ausdrücklich, die Produkte ständig auf dem aktuellen Stand zu halten und nach Bereitstellung von Updates diese auf die Produkte aufzuspielen. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Produktversionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen.

Um stets über Hinweise zur Informationssicherheit zu Produkten von Beckhoff informiert zu sein, abonnieren Sie den RSS Feed unter <https://www.beckhoff.de/secinfo>.

3 Produktübersicht

Die Beckhoff-Panel-Generation mit industrietauglichem Multitouch-Display ist für die Montage am Tragarm konzipiert. Die Geräte bieten die passende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Variantenvielfalt reicht von verschiedenen Displaygrößen und -formaten bis zur kundenspezifischen Ausführung.

Die Ausstattung des Control Panels beinhaltet die folgenden Aspekte:

- Verschiedene Displaygrößen und Auflösungen, Landscape- und Portrait-Modus:
 - 7 Zoll (800 x 480) 5:3
 - 12 Zoll (800 x 600) 4:3
 - 12,1 Zoll (1280 x 800) 16:10
 - 15 Zoll (1024 x 768) 4:3
 - 15,6 Zoll (1366 x 768) 16:9
 - 18,5 Zoll (1366 x 768) 16:9
 - 19 Zoll (1280 x 1024) 5:4
 - 21,5 Zoll (1920 x 1080) (Full-HD) 16:9
 - 24 Zoll (1920 x 1080) (Full-HD) 16:9
- Multifinger-Touchscreen (PCT): z. B. für 10-Finger-Touch
- Aluminiumgehäuse mit Glasfront, rundum IP65, die Gehäuseoberfläche ist elektrisch isolierend
- Montage an einem Tragarmsystem

Tastererweiterung

Sie haben die Möglichkeit, folgende Control Panel im Landscape-Modus ab Werk mit einer entsprechenden Tastererweiterung C9900-G02x oder C9900-G05x zu bestellen:

- CP3912 (C9900-G022)
- CP3913 (C9900-G029)
- CP3915 (C9900-G023)
- CP3916 (C9900-G024, C9900-G050, C9900-G051)
- CP3918 (C9900-G025, C9900-G052, C9900-G053)
- CP3919 (C9900-G026)
- CP3921 (C9900-G028, C9900-G054, C9900-G055)
- CP3924 (C9900-G027, C9900-G056, C9900-G057)

Erläuterungen zur Tastererweiterung und den Funktionen erhalten Sie in der Installations- und Betriebsanleitung zur C9900-G02x bzw. C9900-G05x. Abbildung 1 stellt beispielhaft ein Control Panel ohne (1) und mit (2) Tastererweiterung gegenüber.




Abb. 1: Control Panel ohne und mit Tastererweiterung

Mechanische Erweiterungen

Sie haben die Möglichkeit, das Control Panel mit mechanischen Erweiterungen wie einer Ablage (1) oder einem Griff (2) (siehe Abb. 2) zu bestellen. Die Erweiterungen sind ab Werk montiert. Ihnen stehen die folgenden Bestelloptionen zur Verfügung:

Tab. 1: Bestelloptionen Ablagen und Griff

Bestellbezeichnung	Ausführung
C9900-M406	Ablage für Tastatur oder Werkzeug, montiert an Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP3x12 bis CP3x24, mit integrierter USB-Buchse IP65 auf der Rückseite
C9900-M423	Ablage für Tastatur und Maus oder Werkzeug, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP3x12 bis CP3x24, mit integrierter 2-Port-USB-A-Buchse IP65 auf der Rückseite, und rückseitigem Kabelkanal für Maus- und Tastaturkabel
C9900-M419	Ablage für Tastatur oder Werkzeug, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP3x12 bis CP3x24, ohne integrierte USB-Buchse IP65 auf der Rückseite
C9900-M361	Griff, Länge = 386 mm, Aluminium eloxiert, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP3x12 bis CP3x24




Abb. 2: Ablage und Griff

3.1 Aufbau

Abbildung 3 zeigt beispielhaft für alle CP39xx-Versionen den Aufbau des Geräts.

In Abhängigkeit der Produktversion variieren die Schnittstellen im Anschlussbereich des Control Panels. Abgesehen davon, gibt es keine Unterschiede im äußeren Aufbau des Geräts.




Abb. 3: Aufbau

Tab. 2: Legende Aufbau CP39xx

Nr.	Komponente	Beschreibung
1	Display und Touchscreenglas	Bedienung des Control Panels
2	Anschlussblock	Schnittstellen des Control Panels zugänglich
3	Optionale USB-Schnittstelle unter Schraubkappe	Anschluss von Peripheriegeräten
4	Optionaler Tragarmadapter	Beckhoff-Adapter zur Montage am Tragarmrohr von unten

3.2 Schnittstellenbeschreibung CP39xx-0000

In der Grundausstattung enthält das CP39xx-0000 die folgenden Schnittstellen:

- Spannungsversorgung (X101)
- DVI-Extended-Eingang (X102)
- USB-Extended-Eingang (X103)

Die Schnittstellen befinden sich auf der Rückseite des Control Panels am Anschlussblock und zeigen nach unten. Die Schnittstellen sind frei zugänglich (siehe Abb. 4).




Abb. 4: Anschlussblock

Bei dem Control Panel mit Beckhoff-Tragarmadapter, befinden sich die Anschlüsse innerhalb des Adapters. Sie müssen sich zunächst Zugang zu den Schnittstellen beschaffen. Unabhängig davon, ob Sie den Tragarmadapter nach oben oder unten ausgerichtet bestellt haben, müssen Sie gleichermaßen vorgehen. Das Vorgehen wird beispielhaft mit dem Tragarmadapter nach unten ausgerichtet dargestellt. Befolgen Sie die folgenden Schritte, die in Abbildung 5 dargestellt sind:

1. Packen Sie mit einem Schlitz-Schraubendreher in die Aussparungen auf der Unterseite des Tragarmadapters (Abschnitt A).
2. Biegen Sie die Abdeckkappe leicht nach Außen, sodass die Rastnasen am Deckel das Abnehmen des Deckels freigeben.
3. Lösen Sie vorsichtig die Rastnasen (siehe Markierung Abschnitt A) mit einem Schlitz-Schraubendreher als Hebel.
4. Schieben Sie die Abdeckkappe nach oben vom Tragarmadapter herunter (Abschnitt B).
⇒ Sie haben nun Zugang zu den Schnittstellen (Abschnitt C).
5. Schieben Sie anschließend die Abdeckkappe wieder von oben nach unten auf den Tragarmadapter, bis die Rastnasen wieder einrasten.




Abb. 5: Zugang Schnittstellen

3.2.1 Spannungsversorgung

Das Control Panel wird mit einer nominellen Eingangsspannung von 24 V versorgt. Der Anschluss an die Spannungsversorgung sowie die externe Beschaltung des Control Panels erfolgen über die 4-polige M12-Buchse (X101). Der Stecker wird mit + 24 V und GND doppelt belegt.




Abb. 6: Spannungsbuchse Pin-Nummerierung

Tab. 3: Spannungsbuchse Pinbelegung

Pin	Signal	Beschreibung
1	+ 24 V	Spannungsversorgung
2	GND	0 V
3	GND	0 V
4	+ 24 V	Spannungsversorgung

Der Stecker für die Spannungsversorgung ist für 16 A spezifiziert. Aufgrund der Doppelbelegung können maximale Leitungsquerschnitte von $4 \times 0,75 \text{ mm}^2$ aufgenommen werden. Verwenden Sie bei langen Zuleitungen $4 \times 0,75 \text{ mm}^2$, um einen niedrigen Spannungsabfall an den Zuleitungen zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsversorgungsstecker des Control Panels anliegen, damit bei Spannungsschwankungen das Control Panel eingeschaltet bleibt. Der Stecker ist im Lieferumfang enthalten. Einen Ersatzstecker erhalten Sie bei Ihrem Beckhoff Vertrieb unter der folgenden Bestelloption:

- C9900-P916: Stromversorgungsstecker für CP39xx, Rundsteckverbinder IP65 mit Zugentlastung für das externe Zuleitungskabel

3.2.2 DVI-Extended-Eingang

Das Control Panel CP39xx-0000 verfügt über einen DVI-Extended-Eingang (X102). Er dient der Übertragung des Grafiksignals vom Industrie-PC zum Control Panel.

Das Grafiksignal wird direkt per DVI-Kabel über maximal 50 m Entfernung übertragen. Bei dieser Kabellänge kommt das Grafiksignal stark verfälscht am Control Panel an. Im Control Panel wird ein Signalprozessor eingesetzt, der das DVI-Signal vollständig wiederherstellt. Der Industrie-PC benötigt einen herkömmlichen DVI-Ausgang.




Abb. 7: DVI-Extended-Eingang Pin-Nummerierung

Tab. 4: DVI-Extended-Schnittstelle Pinbelegung

Pin	Belegung	Pin	Belegung
1	Shield	11	IN_TMDS_C+
2	IN_TMDS_2+	12	GND
3	GND	13	IN_TMDS_2-
4	IN_TMDS_1-	14	IN_TMDS_1+
5	GND	15	GND
6	IN_TMDS_0-	16	IN_TMDS_0+
7	GND	17	HPD_DVI
8	+ 5 V_DVI	18	GND
9	DDC DAT	19	IN_TMDS_C-
10	I2C-CLK		

3.2.3 USB-Extended-Eingang

Das Control Panel CP39xx-0000 verfügt über einen USB-Extended-Eingang (X103). Über die Schnittstelle wird das Control Panel mit der USB-zu-USB-Extended-Wandler-Box CU8801 verbunden.

Um eine Entfernung von 50 m ohne Hubs zu realisieren, wird bei USB-Extended das USB-Signal umgewandelt, sodass es über 50 m CAT-5-Kabel übertragen werden kann. Im Control Panel wird das Signal in USB zurückgewandelt. Es handelt sich dabei nicht um eine Ethernet-Verbindung. Es kann kein Ethernet-Switch oder -Hub in die USB-Extended-Leitung eingebunden werden.




Abb. 8: USB-E-Eingang Pin-Nummerierung

Tab. 5: USB-E-Eingang Pinbelegung

Pin	Signal
1	MX0-
2	MX1+
3	MX1-
4	MX2+
5	MX2-
6	MX3+
7	MX3-
8	MX0+

3.3 Schnittstellenbeschreibung CP39xx-0010

In der Grundausstattung enthält das CP39xx-0010 die folgenden Schnittstellen:

- Spannungsversorgung (X101)
- CP-Link-4-Eingang (X102)

Die Schnittstellen befinden sich auf der Rückseite des Control Panels am Anschlussblock und zeigen nach unten. Die Schnittstellen sind frei zugänglich (siehe Abb. 9).




Abb. 9: Anschlussblock

Bei dem Control Panel mit Beckhoff-Tragarmadapter, befinden sich die Anschlüsse innerhalb des Adapters. Sie müssen sich zunächst Zugang zu den Schnittstellen beschaffen. Unabhängig davon, ob Sie den Tragarmadapter nach oben oder unten ausgerichtet bestellt haben, müssen Sie gleichermaßen vorgehen. Das Vorgehen wird beispielhaft mit dem Tragarmadapter nach unten ausgerichtet dargestellt. Befolgen Sie die folgenden Schritte, die in Abbildung 10 dargestellt sind:

1. Packen Sie mit einem Schlitz-Schraubendreher in die Aussparungen auf der Unterseite des Tragarmadapters (Abschnitt A).
2. Biegen Sie die Abdeckkappe leicht nach Außen, sodass die Rastnasen am Deckel das Abnehmen des Deckels freigeben.
3. Lösen Sie vorsichtig die Rastnasen (siehe Markierung Abschnitt A) mit einem Schlitz-Schraubendreher als Hebel.
4. Schieben Sie die Abdeckkappe nach oben vom Tragarmadapter herunter (Abschnitt B).
⇒ Sie haben nun Zugang zu den Schnittstellen (Abschnitt C).
5. Schieben Sie anschließend die Abdeckkappe wieder von oben nach unten auf den Tragarmadapter, bis die Rastnasen wieder einrasten.

A

B

C




Abb. 10: Zugang Schnittstellen

3.3.1 Spannungsversorgung

Das Control Panel wird mit einer nominellen Eingangsspannung von 24 V versorgt. Der Anschluss an die Spannungsversorgung sowie die externe Beschaltung des Control Panels erfolgen über die 4-polige M12-Buchse (X101).

Sollten Sie das Control Panel über die Senderbox CU8803 mit einem Industrie-PC verbinden, ist keine zusätzliche Spannungsversorgung des Control Panels über die Spannungsbuchse notwendig.




Abb. 11: Spannungsbuchse Pin-Nummerierung

Tab. 6: Spannungsbuchse Pinbelegung

Pin	Signal	Beschreibung
1	+ 24 V	Spannungsversorgung
2	GND	0 V
3	GND	0 V
4	+ 24 V	Spannungsversorgung

Der Stecker für die Spannungsversorgung ist für 16 A spezifiziert. Aufgrund der Doppelbelegung können maximale Leitungsquerschnitte von 4 x 0,75 mm² aufgenommen werden. Verwenden Sie bei langen Zuleitungen 4 x 0,75 mm², um einen niedrigen Spannungsabfall an den Zuleitungen zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsversorgungsstecker des Control Panels anliegen, damit bei Spannungsschwankungen das Control Panel eingeschaltet bleibt. Der Stecker ist im Lieferumfang enthalten. Einen Ersatzstecker erhalten Sie bei Ihrem Beckhoff Vertrieb unter der folgenden Bestelloption:

- C9900-P916: Stromversorgungsstecker für CP39xx, Rundsteckverbinder IP65 mit Zugentlastung für das externe Zuleitungskabel

3.3.2 CP-Link-4-Eingang

Das Control Panel CP39xx-0010 verfügt über einen CP-Link-4-Eingang (X102) in Form einer 8-poligen M12-Buchse. Über die Schnittstelle kann das Control Panel in einem Abstand von bis zu 100 m mit einem Industrie-PC verbunden werden. Die Verbindung kann entweder direkt mit einem Industrie-PC mit entsprechendem PCIe-Modul oder indirekt über eine zwischengeschaltete Senderbox erfolgen.




Abb. 12: CP-Link 4 Pin-Nummerierung

Tab. 7: CP-Link 4 Pinbelegung

Pin	Signal	Pin	Signal
1	HDBT_0+	7	HDBT_2-
2	HDBT_0-	8	HDBT_2+
3	HDBT_1+	S1	Shield
4	HDBT_1-	S2	Shield
5	HDBT_3+	S3	Shield
6	HDBT_3-		

Bei einem Industrie-PC mit PCIe-Modul steht CP-Link 4 als Two Cable Display Link zur Verfügung. Dabei kann das Control Panel direkt über das Modul mit dem Industrie-PC verbunden werden. Über ein CP-Link-4-Kabel werden USB-2.0 (100 MBit/s) und DVI gemeinsam übertragen. Für die Spannungsversorgung des CP39xx-0010 müssen Sie zusätzlich eine Spannungsversorgung anschließen (siehe Abb. 13).




Abb. 13: CP-Link 4

CP-Link 4 mit Senderbox

Ist der Industrie-PC nicht mit einem PCIe-Modul ausgestattet, ist für den Anschluss eines CP39xx-0010 eine Senderbox erforderlich.

Hierfür stehen die Senderboxen CU8802 (Two Cable Display Link) und CU8803 (One Cable Display Link) zur Verfügung.

HINWEIS

Sachschaden durch doppelten Spannungsanschluss mit CU8803

Durch den Anschluss einer zusätzlichen Spannungsversorgung an der Spannungsbuchse des Control Panels können Sachschäden am Panel entstehen.

- Versorgen Sie das Control Panel ausschließlich mittels One Cable Display Link über die Senderbox CU8803 mit Spannung.
- Schließen Sie unter Einsatz der Senderbox CU8803 auf keinen Fall eine zusätzliche Spannungsversorgung an der Spannungsbuchse des Control Panels an.
- Schließen Sie ausschließlich unter Einsatz der Senderbox CU8802 eine zusätzliche Spannungsversorgung an der Spannungsbuchse des Control Panels an.

Bei der Installation von CP39xx-0010 mit der Senderbox CU8802 wird der Industrie-PC über USB und DP/ DVI mit der Senderbox verbunden. Über den CP-Link-4-Anschluss der Senderbox wird diese dann mittels eines CP-Link-4-Kabels mit dem Control Panel verbunden. Über dieses Kabel werden USB und DVI gemeinsam übertragen. Für die Spannungsversorgung des Control Panels müssen Sie zusätzlich eine Spannungsversorgung anschließen (Two Cable Display Link). Abbildung 14 zeigt die Verdrahtung mit der CU8802-00x0.




Abb. 14: CP-Link 4, CU8802-00x0

Bei der Installation von CP39xx-0010 mit der Senderbox CU8803 wird der Industrie-PC ebenfalls über USB und DP/DVI mit der Senderbox verbunden. Über den CP-Link-4-Anschluss der Senderbox wird diese dann mittels eines CP-Link-4-Kabels mit dem Control Panel verbunden. Bei dieser Box können über das Kabel USB, DP/DVI und die Spannungsversorgung gemeinsam übertragen werden (One Cable Display Link). Achten Sie darauf, keine zusätzliche Spannungsversorgung an das CP39xx-0010 anzuschließen, um Sachschäden zu vermeiden. Abbildung 15 zeigt die Verdrahtung mit der CU8803.




Abb. 15: CP-Link 4, CU8803

Ihnen stehen folgende Bestelloptionen für die Senderboxen zur Verfügung:

- CU8802-0000: DVI-zu-DVI-Kabel liegt der Box bei
- CU8802-0001: DisplayPort-zu-DVI-Kabel liegt der Box bei
- CU8803-0000: DVI-zu-DVI-Kabel liegt der Box bei
- CU8803-0001: DisplayPort-zu-DVI-Kabel liegt der Box bei

3.4 Optionale USB-Schnittstelle

Sie können das CP39xx über die Grundausstattung hinaus um eine zusätzliche USB-Schnittstelle erweitern. Ihnen steht folgende Bestelloption zur Verfügung:

- USB (Bestellbezeichnung: C9900-E274)

Haben Sie das Gerät mit einem Beckhoff Tragarmadapter bestellt, befindet sich die zusätzliche USB-Schnittstelle am Adapter. Bei einem Gerät ohne Tragarmadapter befindet sich die Schnittstelle seitlich am Anschlussblock. Abbildung 16 zeigt die Schnittstelle am Tragarmadapter (A) und am Anschlussblock (B).




Abb. 16: Optionale USB-Schnittstelle

Die Schnittstelle befindet sich unter einer Schraubkappe nach IP65. Diese ist über einen innen liegenden Haltedraht befestigt und kann somit auch nach Abschrauben nicht verloren gehen. Um Zugang zu der Schnittstelle zu erhalten, schrauben Sie die Kappe ab und lassen Sie diese am Haltedraht hängen.

Die USB-Schnittstelle dient dem Anschluss von Peripheriegeräten mit USB-Anschluss. Es handelt sich um eine USB-A-Buchse. Es wird die USB-Spezifikation 2.0 unterstützt.




Abb. 17: Optionale USB-Schnittstelle

Tab. 8: USB-Schnittstelle Pinbelegung

Pin	Belegung
1	Vbus
2	D -
3	D +
4	GND

3.5 Typenschild

Durch das Typenschild erhalten Sie Angaben zur Ausstattung des Control Panels. Das hier abgebildete Typenschild dient lediglich als Beispiel.





Abb. 18: Typenschild

Tab. 9: Legende Typenschild CP39xx

Nr.	Beschreibung
1	Modell: Die letzten vier Ziffern geben die Produktversion an.
2	Seriennummer (BTN)
3	Produktionsdatum
4	Display
5	Touchscreen
6	Spannungsversorgung: 24 V _{DC} , NEC class 2
7	Hinweis: Lesen Sie unbedingt das Handbuch des Geräts.
8	Symbole  Hinweis: Hier befinden sich die für das Gerät zutreffenden Symbole: CE, EAC, UKCA, Welche Zulassungen Ihr Gerät besitzt, entnehmen Sie Ihrem Typenschild sowie Kapitel 9.2 Zulassungen.
9	Anschrift des Herstellers
10	FCC-Zulassung
11	Variantennummer: kaufmännische Nummer des Bestellcodes inklusive Bestelloptionen

3.6 Anschlusskits/Anschlusskabel

Ihnen stehen in Abhängigkeit der Produktversion unterschiedliche Anschlusskits bzw. Anschlusskabel zur Verfügung.

3.6.1 Anschlusskits CP39xx-0000

Für das CP39xx-0000 stehen Ihnen folgende Anschlusskits zur Verfügung:

Tab. 10: Anschlusskits CP39xx-0000

Anschlusskits	Beschreibung
C9900-K630	Anschlusskit 3 m für CP39xx-0000, bestehend aus: 3 m DVI-Kabel, 3 m CAT-5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC
C9900-K631	Anschlusskit 5 m für CP39xx-0000, bestehend aus: 5 m DVI-Kabel, 5 m CAT-5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC
C9900-K670	Anschlusskit 6 m für CP39xx-0000, bestehend aus: 6 m DVI-Kabel, 6 m CAT-5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC
C9900-K632	Anschlusskit 10 m für CP39xx-0000, bestehend aus: 10 m DVI-Kabel, 10 m CAT-5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC
C9900-K649	Anschlusskit 15 m für CP39xx-0000, bestehend aus: 15 m DVI-Kabel, 15 m CAT-7-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC
C9900-K633	Anschlusskit 20 m für CP39xx-0000, bestehend aus: 20 m DVI-Kabel, 20 m CAT-5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC
C9900-K634	Anschlusskit 30 m für CP39xx-0000, bestehend aus: 30 m DVI-Kabel, 30 m CAT-5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC
C9900-K635	Anschlusskit 40 m für CP39xx-0000, bestehend aus: 40 m DVI-Kabel, 40 m CAT-5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC
C9900-K636	Anschlusskit 50 m für CP39xx-0000, bestehend aus: 50 m DVI-Kabel, 50 m CAT-5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC

3.6.2 Anschlusskabel CP39xx-0010

Für das CP39xx-0010 stehen Ihnen folgende Anschlusskabel zur Verfügung:

Tab. 11: Anschlusskabel CP39xx-0010

Anschlusskabel	Beschreibung
C9900-K669	RJ45-Anschlusskabel CAT.6 _A , 1 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control-Panel CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010
C9900-K667	RJ45-Anschlusskabel CAT.6 _A , 3 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control-Panel CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010
C9900-K652	RJ45-Anschlusskabel CAT.6 _A , 5 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control-Panel CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010
C9900-K685	RJ45-Anschlusskabel CAT.6 _A , 6 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control-Panel CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010
C9900-K663	RJ45-Anschlusskabel CAT.6 _A , 9 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control-Panel CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010
C9900-K653	RJ45-Anschlusskabel CAT.6 _A , 10 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control-Panel CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010
C9900-K664	RJ45-Anschlusskabel CAT.6 _A , 12 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control-Panel CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010
C9900-K665	RJ45-Anschlusskabel CAT.6 _A , 15 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control-Panel CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010
C9900-K654	RJ45-Anschlusskabel CAT.6 _A , 20 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control-Panel CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010
C9900-K666	RJ45-Anschlusskabel CAT.6 _A , 25 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control-Panel CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010
C9900-K655	RJ45-Anschlusskabel CAT.6 _A , 30 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control-Panel CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010
C9900-K656	RJ45-Anschlusskabel CAT.6 _A , 40 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control-Panel CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010
C9900-K657	RJ45-Anschlusskabel CAT.6 _A , 50 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control-Panel CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010
C9900-K658	RJ45-Anschlusskabel CAT.6 _A , 60 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control-Panel CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010
C9900-K659	RJ45-Anschlusskabel CAT.6 _A , 70 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control-Panel CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010
C9900-K660	RJ45-Anschlusskabel CAT.6 _A , 80 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control-Panel CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010
C9900-K661	RJ45-Anschlusskabel CAT.6 _A , 90 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control-Panel CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010
C9900-K662	RJ45-Anschlusskabel CAT.6 _A , 100 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control-Panel CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010

Anschlusskabel	Beschreibung
C9900-K724	RJ45-Anschlusskabel CAT.6 _A , 3 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control-Panel CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010, schleppkettenfähig
C9900-K704	RJ45-Anschlusskabel CAT.6 _A , 5 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control-Panel CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010, schleppkettenfähig
C9900-K705	RJ45-Anschlusskabel CAT.6 _A , 10 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control-Panel CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010, schleppkettenfähig
C9900-K706	RJ45-Anschlusskabel CAT.6 _A , 20 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control-Panel CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010, schleppkettenfähig
C9900-K707	RJ45-Anschlusskabel CAT.6 _A , 30 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control-Panel CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010, schleppkettenfähig
C9900-K708	RJ45-Anschlusskabel CAT.6 _A , 40 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control-Panel CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010, schleppkettenfähig
C9900-K709	RJ45-Anschlusskabel CAT.6 _A , 50 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control-Panel CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010, schleppkettenfähig
C9900-K710	RJ45-Anschlusskabel CAT.6 _A , 60 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control-Panel CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010, schleppkettenfähig
C9900-K711	RJ45-Anschlusskabel CAT.6 _A , 70 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control-Panel CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010, schleppkettenfähig
C9900-K712	RJ45-Anschlusskabel CAT.6 _A , 80 m, ein Ende mit IP-65-Stecker für Control-Panel CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010, schleppkettenfähig

4 Inbetriebnahme

Um das Control Panel nutzen zu können, müssen Sie dieses zunächst in Betrieb nehmen. Dazu gehört im ersten Schritt der Transport und das Auspacken des Geräts. Darauf folgt die Montage des Geräts am Tragarm, der Anschluss der Leitungen und der Spannungsversorgung und letztlich das Einschalten des Control Panels. Da das Control Panel keinen eigenen Netzschalter besitzt, wird durch das Ein- und Ausschalten der Spannungsversorgung auch das Control Panel ein- und ausgeschaltet.

Bedienung des Geräts

Die Bedienung des Geräts erfolgt über den Touchscreen.

HINWEIS

Beschädigung des Touchscreens

Die Bedienung des Touchscreens mit ungeeigneten Gegenständen kann zur Beschädigung des Touchscreens führen.

- Bedienen Sie den Touchscreen ausschließlich mit den bloßen Fingern oder mit den Fingern unter der Verwendung von geeigneten Handschuhen.
- Sollten Sie Handschuhe verwenden, achten Sie darauf, dass keine harten Partikel wie Metallspäne, Glassplitter oder Ähnliches am Handschuh haften.

Sollten Sie als Anwender einen zusätzlichen Schutz des Touchscreens vor Verschmutzungen und Kratzern benötigen, beispielsweise aufgrund von verschmutzten Händen, erreichen Sie dies durch eine Beckhoff-Schutzfolie. Die Folie liefert einen kurzzeitigen Schutz von wenigen Tagen.

Sie können eine Beckhoff-Schutzfolie entweder einzeln bestellen und im Nachhinein selbst montieren oder Sie bestellen die Folie direkt ab Werk montiert. Die zur Verfügung stehenden Schutzfolien entsprechend der Displaygröße Ihres Geräts entnehmen Sie der Preisliste.

Um eine Schutzfolie auf dem Touchscreen anzubringen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Sorgen Sie für eine möglichst staubfreie Umgebung.
2. Reinigen Sie die zu beklebende Oberfläche des Geräts sorgfältig und beseitigen Sie alle Fettrückstände.
3. Lösen Sie die Folie am kurzen Rand von dem Träger und setzen Sie sie auf der Oberfläche an.
4. Entfernen Sie nach und nach die Folie von dem Träger. Nutzen Sie zeitgleich eine Rakel oder einen anderen Gegenstand mit weicher Gummi- oder Filzkante, um die Folie aufzutragen.
5. Streichen Sie Luftblasen mit einer Rakel oder einem anderen Gegenstand mit weicher Gummi- oder Filzkante in Richtung Rand weg.

⇒ Sie haben die Folie montiert.

Mithilfe des Display Control Tools können Sie die Funktionen Dimmen, Screensaver und Cleaning mode nutzen. Das Beckhoff Information System liefert nähere Informationen zu dem Tool: <https://infosys.beckhoff.com/content/1031/panelconfigurationtools/11725543179.html?id=7993182328699786200>.

4.1 Transport und Auspacken

Beachten Sie die vorgeschriebenen Lagerbedingungen (siehe Kapitel 8 [Technische Daten](#) [► 51]).

Trotz des robusten Aufbaus sind die eingebauten Komponenten empfindlich gegen starke Erschütterungen und Stöße. Schützen Sie deshalb das Gerät bei Transporten vor großer mechanischer Belastung. Durch geeignete Verpackung des Geräts, wie die Originalverpackung, kann die Erschütterungsfestigkeit beim Transport verbessert werden.

HINWEIS

Sachschäden durch Betauung

Durch ungünstige Witterungsbedingungen beim Transport können Schäden am Gerät entstehen.

- Schützen Sie das Gerät beim Transport in kalter Witterung oder bei extremen Temperaturschwankungen vor Feuchtigkeit (Betauung).
- Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem es sich langsam der Raumtemperatur angepasst hat.
- Bei Betauung schalten Sie das Gerät erst nach einer Wartezeit von ca. 12 Stunden ein.

Auspacken

Gehen Sie beim Auspacken des Geräts wie folgt vor:

1. Prüfen Sie die Verpackung auf Transportschäden.
2. Entfernen Sie die Verpackung.
3. Bewahren Sie die Verpackung für den möglichen Wiedertransport auf.
4. Überprüfen Sie die Vollständigkeit Ihrer Lieferung anhand Ihrer Bestellung.
5. Prüfen Sie den Verpackungsinhalt auf sichtbare Transportschäden.
6. Im Fall von Unstimmigkeiten zwischen Verpackungsinhalt und Bestellung oder bei Transportschäden, informieren Sie den Beckhoff Service (siehe Kapitel 9.1 Service und Support).

4.2 Montage

HINWEIS

Extreme Umgebungsbedingungen

Durch extreme Umgebungsbedingungen können Sachschäden am Gerät entstehen.

- Vermeiden Sie extreme Umgebungsbedingungen.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Hitze.

Das Gerät ist für die Montage an einem Tragarmsystem konzipiert. Beachten Sie die für den Betrieb vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen.

Entnehmen Sie die Abmessungen des Geräts den aktuellen Zeichnungen auf unserer Homepage unter dem Link: https://download.beckhoff.com/download/Technical_Drawings/Industrial_PC/Control_Panel/CP39xx.

In der Grundausstattung befindet sich ein Anschlussblock mit vier M6-Gewindebohrungen auf der Rückseite des Gehäuses. Darüber können Sie das Control Panel an einem Tragarmsystem montieren.

Optional können Sie das Control Panel mit einem Beckhoff-Tragarmadapter bestellen. Dabei stehen Ihnen die folgenden Bestelloptionen zur Verfügung:

Tab. 12: Bestelloptionen Tragarmadapter

Bestellbezeichnung	Ausführung
C9900-M750	Dreh- und neigbarer Tragarmadapter am Control Panel CP3912 bis CP3924 für Rittal- und Roolec-Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von oben
C9900-M751	Dreh- und neigbarer Tragarmadapter am Control Panel CP3912 bis CP3924 für Rittal- und Roolec-Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von unten
C9900-M752	Dreh- und neigbarer Tragarmadapter am Control Panel CP3912 bis CP3924 mit Tastererweiterung C9900-Gxxx für Rittal- und Roolec-Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von oben
C9900-M753	Dreh- und neigbarer Tragarmadapter am Control Panel CP3912 bis CP3924 mit Tastererweiterung C9900-Gxxx für Rittal- und Roolec-Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von unten
C9900-M761	Dreh- und neigbarer Tragarmadapter für CP39xx-0000 mit Option C9900-M362 und CP39xx-0010 mit Option C9900-M338, Klemmhebel zur Arretierung der Neigung
C9900-M763	Dreh- und neigbarer Tragarmadapter für CP39xx-0000 mit Option C9900-M362 und CP39xx-0010 mit Option C9900-M338

Die Optionen C9900-M750, -M751, -M752 und -M753 werden bereits ab Werk montiert. Die beiden Optionen C9900-M761 und -M763 müssen Sie selbst montieren (siehe Kapitel 4.2.1 [Montage Tragarmadapter](#) [► 32]).

Je nach Bestelloption, sind die ab Werk montierten Tragarmadapter entweder nach oben oder nach unten ausgerichtet. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, das Gerät mit einer montierten Tastererweiterung zu bestellen (siehe Kapitel 3 [Produktübersicht](#) [► 9]). Mit Tastererweiterung kann der Tragarmadapter ebenfalls entweder nach oben oder nach unten ausgerichtet sein. Alle Tragarmadapter verfügen über eine Festellschraube zur Verdrehsicherung (1). Abbildung 19 zeigt das Control Panel beispielsweise mit allen vier ab Werk montierten Tragarmadapteroptionen.




Abb. 19: Optionen Tragarmadapter

Bei einem Control Panel mit Tastererweiterung ist ein Kabelkanal zwischen Panel und Tragarmadapter in der Bestelloption inbegriffen (siehe Abb. 20).




Abb. 20: Kabelkanal

Die Kabel für die Tastererweiterung C9900-G02x laufen durch das Tragarmrohr in den Tragarmadapter und weiter durch den Kabelkanal in die Tastererweiterung hinein. Für die Verlegung der Kabel müssen Sie sowohl den Kabelkanal als auch die Tastererweiterung öffnen.

Um den Kabelkanal zu öffnen, befolgen Sie die folgenden Schritte, die in Abbildung 21 dargestellt sind:

1. Entfernen Sie die vier Torx TX10 Schrauben des Kabelkanals (Abschnitt A).
2. Nehmen Sie die Abdeckung des Kabelkanals ab (Abschnitt B).




Abb. 21: Öffnen Kabelkanal

Um die Tastererweiterung zu öffnen, befolgen Sie die folgenden Schritte, die in Abbildung 22 dargestellt sind:

1. Entfernen Sie die sieben Torx TX10 Schrauben der Tastererweiterung (Abschnitt A).
2. Nehmen Sie die Abdeckung der Tastererweiterung ab (Abschnitt B).




Abb. 22: Öffnen Tastererweiterung

Sehen Sie dazu auch

Technische Daten [► 51]

4.2.1 Montage Tragarmadapter

Haben Sie sich für eine der beiden Tragarmadapteroptionen C9900-M761 oder C9900-M763 entschieden, müssen Sie diese selbst montieren. Voraussetzung dafür ist eine Adapterplatte auf der Rückseite des Geräts, an der Sie den gewählten Tragarmadapter montieren können. Folgende Optionen stehen Ihnen für die Adapterplatten (siehe Abb. 23) zur Verfügung:

Tab. 13: Optionen Adapterplatten

Gerät	Bestelloption
CP39xx-0000	C9900-M362
CP39xx-0010	C9900-M338




Abb. 23: Adapterplatten

Sie können beide Adapterplatten um die USB-Buchsen C9900-E324 oder C9900-E274 erweitern.

Um die Tragarmadapter C9900-M761 und -M763 an den Adapterplatten zu montieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Packen Sie mit einem Schraubendreher in die Aussparungen auf der Unterseite des Tragarmadapters (Abschnitt A).
2. Biegen Sie die Abdeckhaube leicht nach Außen, sodass Sie die Rastnasen herauschieben können.
3. Schieben Sie die Abdeckhaube nach oben vom Tragarmadapter herunter (Abschnitt B).
4. Setzen Sie den Tragarmadapter mit den vier M6-Schrauben vor die vier M6-Gewindebohrungen auf der Adapterplatte (Abschnitt C).




Abb. 24: Montage Tragarmadapter

5. Ziehen Sie die vier Schrauben mit einem Anzugsdrehmoment von 6 Nm fest.
 6. Setzen Sie die Abdeckhaube wieder auf den Tragarmadapter.
- ⇒ Sie haben den Tragarmadapter am Adapterblech montiert.




Abb. 25: Tragarmadapter montiert

4.2.2 Montage Tragarmrohr

Beachten Sie die folgenden Punkte bei der Montage des Control Panels am Tragarmrohr:

- Orientieren Sie sich bei der richtigen Höhe an der Lage des Bildschirms. Dieser sollte für den Anwender stets optimal einsehbar sein.
- Setzen Sie das Control Panel keiner direkten Sonnenstrahlung aus.

Die Beckhoff-Tragarmadapter sind für Rittal- und Roolec-Tragarmsysteme mit 48 mm-Rohren konzipiert. Der Durchmesser des Rohres darf eine maximale Toleranz von -0,1 mm und +0,8 mm aufweisen.

Haben Sie sich für ein Gerät mit Tragarmadapter entschieden, müssen Sie das Tragarmrohr eigenständig daran montieren. Dabei ist die Vorgehensweise bei der Ausrichtung der Tragarmadapter nach oben und nach unten die gleiche.

Für die Montage benötigen Sie unter anderem einen Hakenschlüssel. Sie können diesen unter Angabe folgender Bestellbezeichnung bei Ihrem Beckhoff Vertrieb bestellen:

- C9900-Z263: Hakenschlüssel Gr. 58-62 zum Festziehen der Überwurfmutter des Tragarmadapters C9900-M75x

Abbildung 26 zeigt das Vorgehen beispielhaft mit dem Tragarmadapter nach unten ausgerichtet.

Um das Tragarmrohr am Tragarmadapter zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schrauben Sie den Innensechskant-Gewindestift (1) mit einem 3 mm-Innensechskantschlüssel mehrere Umdrehungen heraus (Abschnitt A).
 2. Schieben Sie die Anschlusskabel des Control Panels durch das Tragarmrohr hindurch.
 3. Setzen Sie das Tragarmrohr bis zum Anschlag 50,2 mm in den Tragarmadapter ein (Abschnitt B).
 4. Schrauben Sie den Innensechskant-Gewindestift mit einem Drehmoment von 3 Nm wieder fest.
 5. Ziehen Sie die Überwurfmutter des Tragarmadapters mit einem Hakenschlüssel Gr. 58-62 mit einem Drehmoment von 20 Nm im Uhrzeigersinn fest (Abschnitt C).
- ⇒ Sie haben das Tragarmrohr am Tragarmadapter montiert.




Abb. 26: Montage Tragarmrohr

Durch den Tragarmadapter können Sie das am Tragarmrohr montierte Control Panel um $\pm 20^\circ$ neigen und um $\pm 165^\circ$ drehen.

4.3 Control Panel anschließen

VORSICHT

Stromschlaggefahr

Gefährliche Berührungsspannungen können zum Stromschlag führen. Halten Sie sich an die folgenden Punkte, um einen Stromschlag zu vermeiden:

- Stecken oder lösen Sie die Leitungen des Geräts niemals bei Gewitter.
- Sorgen Sie für eine Schutzerdung im Umgang mit dem Gerät.

Um das Gerät betriebsbereit zu machen, müssen Sie dieses anschließen. Dazu gehört im ersten Schritt die Erdung des Geräts. Anschließend können Sie die Leitungen und die Spannungsversorgung anschließen.

Für die Spannungsversorgung ist ein externes Netzteil erforderlich, das 24 V DC (-15 %/+20 %) von einer isolierten Quelle liefert. Diese muss durch eine Sicherung gemäß UL 248 mit einem Nennwert von maximal 4 A geschützt sein.

Verkabeln Sie den Panel-PC im Schaltschrank entsprechend der Norm EN 60204-1:2006 Schutzkleinspannungen (PELV = Protective Extra Low Voltage):

- Der Schutzleiter PE (protective earth) und der Leiter „0 V“ der Spannungsquelle müssen auf dem gleichen Potenzial liegen (im Schaltschrank verbunden).
- Die Norm EN 60204-1:2006 Abschnitt 6.4.1:b schreibt vor, dass eine Seite des Stromkreises oder ein Punkt der Energiequelle dieses Stromkreises an das Schutzleitersystem angeschlossen werden muss.

An dem Gerät angeschlossene Peripheriegeräte mit eigener Spannungsversorgung müssen für die Leiter PE und „0 V“ das gleiche Potenzial wie das Control-Panel haben (keine Potenzialdifferenz).

4.3.1 Erdung des Control Panels

Durch die Erdung bzw. den Potenzialausgleich von elektronischen Geräten werden unterschiedliche elektrische Potenziale (Potentialdifferenz) minimiert und elektrische Ströme in den Erdboden abgeleitet. Damit sollen gefährliche Berührungsspannungen und elektromagnetische Störungen vermieden werden.

Die Schutzterdung eines Geräts dient der Vermeidung gefährlicher Berührungsspannungen. Entsprechend der Norm EN 60204-1 (Kapitel 8 Potentialausgleich) ist eine Schutzterdung dann erforderlich, wenn:

- das Gerät Abmessungen von 50 mm x 50 mm überschreitet,
- das Gerät großflächig berührt oder umfasst werden kann,
- ein Kontakt zwischen dem Gerät und aktiven Teilen möglich ist,
- ein Isolationsfehler auftreten kann.

Bei den Anschlüssen des Control Panels befindet sich ein Schutzleiteranschluss PE, über den Sie die niederohmige Schutzterdung und Funktionserdung des Panels herstellen müssen. Ist das Gerät mit einem Anschlussblock ausgestattet, befindet sich der Schutzleiteranschluss direkt neben den Anschlüssen. Bei einem Gerät mit Beckhoff-Tragarmadapter befindet sich der Anschluss im Anschlussraum (siehe Abb. 27).




Abb. 27: Schutzleiteranschluss PE

EMV

HINWEIS

Sachschaden durch elektromagnetische Störungen

Der Einsatz des Geräts ohne Funktionserdung kann durch elektromagnetische Störungen zu Sachschäden führen.

- Setzen Sie das Gerät nur mit Funktionserdung ein.

Die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) des Geräts beinhaltet einerseits andere Geräte und Einrichtungen nicht durch elektromagnetische Störungen zu beeinträchtigen und andererseits selbst nicht durch elektrische oder elektromagnetische Effekte gestört zu werden.

Dafür muss das Gerät bestimmte Schutzanforderungen einhalten. Dieses Gerät weist eine EMV-Störfestigkeit gemäß EN 61000-6-2 auf. Die EMV-Störaussendung dieses Geräts erfüllt die Anforderungen gemäß EN 61000-6-4.

Für die EMV des Geräts ist die Funktionserdung erforderlich. Die Funktionserdung stellen Sie ebenfalls über den Schutzleiteranschluss PE im Anschlussbereich des Control Panels her.

4.3.2 Kabelverlegung Tragarmadapter

HINWEIS

Kabelschäden durch fehlerhafte Kabelführung

Eine fehlerhafte Kabelführung kann beim Drehen und Neigen des Tragarmadapters zu Kabelschäden führen.

- Verlegen Sie die Kabel innerhalb des Tragarmadapters unbedingt in der vorgegebenen Anordnung.

Die Anschlüsse befinden sich je nach Ausstattung des Geräts entweder am Anschlussblock auf der Rückseite des Control Panels oder innerhalb des Tragarmadapters. Haben Sie das Control Panel mit einem der folgenden ab Werk montierten Beckhoff-Tragarmadapter bestellt, müssen Sie unbedingt die dargestellte Kabelführung (siehe Abb. 28) beachten, um Kabelschäden zu vermeiden:

- C9900-M750
- C9900-M751
- C9900-M752
- C9900-M753




Abb. 28: Kabelverlegung Tragarmadapter

Bei dem CP39xx-0000 (Abschnitt A) müssen Sie das Spannungsversorgungskabel (1) weiter außen verlegen und die Datenkabel (2) innen. Sie müssen die Kabel wie folgt an der Zugentlastungsschiene mit Kabelbinder fixieren:

- Das Spannungskabel (1) ganz rechts an der Zugentlastungsschiene, indem Sie den Kabelbinder durch die beiden äußeren rechten Laschen der Schiene ziehen.
- Die Datenkabel (2) ganz links an der Zugentlastungsschiene, indem Sie mit einem Kabelbinder beide Kabel gemeinsam fixieren. Nutzen Sie dafür die linke und die dritte Lasche von links.

Bei dem CP39xx-0010 (Abschnitt B) müssen Sie alle Kabel innen verlegen. Verwenden Sie die Senderbox CU8803 haben Sie lediglich ein Kabel, das sie ebenfalls innen verlegen müssen. Sie müssen die Kabel wie folgt an der Zugentlastungsschiene mit Kabelbinder fixieren:

- Bei zwei Kabeln, beide ganz links an der Zugentlastungsschiene, indem Sie mit einem Kabelbinder beide Kabel gemeinsam fixieren. Nutzen Sie dafür die linke und die dritte Lasche von links.
- Bei einem Kabel, ganz links an der Zugentlastungsschiene, indem Sie den Kabelbinder durch die beiden äußeren linken Laschen der Schiene ziehen.

Befolgen Sie bei der Kabelverlegung für beide Geräteversionen die folgenden Schritte, die in Abbildung 29 dargestellt sind:

1. Lösen Sie die Torx TX20 Schraube der Zugentlastungsschiene (Abschnitt A).
2. Drehen Sie die Zugentlastungsschiene um 180 ° nach links (Abschnitt B).
3. Verlegen Sie das Signal- und Stromversorgungskabel innerhalb des Tragarmadapters, wie in Abbildung 28 dargestellt.
4. Verlegen Sie die Datenkabel innerhalb des Tragarmadapters wie in Abbildung 28 dargestellt.
5. Drehen Sie die Zugentlastungsschiene wieder zurück über die Kabel (Abschnitt C).
6. Drehen Sie die Torx TX20 Schraube wieder fest (Abschnitt D).
7. Fixieren Sie die Kabel mit Kabelbinder an der Zugentlastungsschiene.

Die Abbildung zeigt die Handlungsschritte beispielhaft anhand des CP39xx-0000. Die Vorgehensweise ist unabhängig von den Produktversionen die gleiche.




Abb. 29: Vorgehen Kabelverlegung

Im Fall des CP39xx-0000 müssen Sie das weiter außen liegende Spannungskabel zusätzlich zur Zugentlastungsschiene auch an einem Zugentlastungsblech fixieren (siehe Abb. 30). Ziehen Sie dafür das Kabel unter dem Blech hindurch und fixieren Sie anschließend das Kabel mit Kabelbinder am Blech.




Abb. 30: Zugentlastungsblech Spannungsversorgungskabel

Die Kabel gelangen durch das Tragarmrohr in den Anschlussraum des Tragarmadapters.

4.3.3 Kabelverlegung Tastererweiterung

Haben Sie das Control Panel mit einer Tastererweiterung bestellt, müssen Sie diese ebenfalls anschließen. Bei einem Gerät mit Tragarmadapter wird das Kabel für die Tastererweiterung durch den Tragarmadapter zunächst in den Kabelkanal und weiter in die Tastererweiterung geführt. Bevor Sie die Kabel verlegen können, müssen Sie den Kabelkanal und die Tastererweiterung öffnen (siehe Kapitel 4.2 [Montage](#) [► 29]).

In Abhängigkeit der Tastererweiterung wird das Kabel entweder durch eine M20-Verschraubung in den Kabelkanal hineingeführt oder an einen 19-poligen Rundsteckverbinder angeschlossen. Die Zuordnung ist dabei die folgende:

- C9900-G02x: Kabelverlegung durch eine M20-Verschraubung
- C9900-G05x: Kabelanschluss an einen 19-poligen Rundsteckverbinder

Abbildung 31 zeigt die Position der M20-Verschraubung und des 19-poligen Rundsteckverbinders im Tragarmadapter. Im Fall der M20-Verschraubung ist zusätzlich die Geräteversion für die Position der Verschraubung ausschlaggebend.




Abb. 31: M20-Verschraubung und 19-poliger Rundsteckverbinder mit Tragarmadapter

Bei einem Gerät mit Anschlussblock anstelle des Tragarmadapters haben die M20-Verschraubung oder der 19-polige Rundsteckverbinder eine andere Position am Gerät (siehe Abb. 32).




Abb. 32: M20-Verschraubung und 19-poliger Rundsteckverbinder mit Anschlussblock

Die Verdrahtung der Tastererweiterung C9900-G02x müssen Sie selbst vornehmen. Führen Sie dazu Ihre Kabel durch die M20-Verschraubung und den Kabelkanal in die Tastererweiterung hinein.

Die Verdrahtung der Tastererweiterung C9900-G05x übernimmt Beckhoff für Sie. Sie können daher fertige Kabel bei Ihrem Beckhoff Vertrieb bestellen. Genauere Informationen zu den Kabeloptionen und zum Verdrahtungsplan erhalten Sie im Handbuch zur C9900-G05x. Sie müssen lediglich das gewählte Kabel in den 19-poligen Rundsteckverbinder einstecken.

4.3.4 Leitungen und Spannungsversorgung anschließen

HINWEIS

Fehlerhafte Vorgehensweise beim Anschluss

Durch eine fehlerhafte Vorgehensweise beim Anschluss der Leitungen und der Spannungsversorgung können Sachschäden entstehen.

- Halten Sie sich an die dokumentierte Vorgehensweise zum Anschluss der Leitungen und der Spannungsversorgung.
- Schließen Sie immer zuerst die Leitungen an und schalten erst danach die Spannungsversorgung ein.
- Lesen Sie die Dokumentation zu den externen Geräten, bevor Sie diese anschließen.

Leitungen anschließen

Achten Sie darauf, dass Sie zuerst die Erdung des Panels vornehmen (siehe Kapitel 4.3.1 Erdung des Control Panels [► 36]) und danach alle Datenübertragungsleitungen einstecken.

Verlegen Sie die Kabel im Tragarmadapter wie in Kapitel 4.3.2 Kabelverlegung Tragarmadapter [► 37] dargestellt und stecken Sie anschließend alle Datenübertragungsleitungen ein.

Prüfen Sie die Schraubverbindungen zwischen den Steckern und Buchsen.

Bei Anschluss des Control Panels an einen Industrie-PC mit USV-Ausgang empfehlen wir diesen für den Anschluss zu nutzen. Im Fall von CP-Link 4 empfehlen wir, die Senderboxen CU880x am USV-Ausgang des PCs anzuschließen.

Spannungsversorgung anschließen

Für den Anschluss der Spannungsversorgung können Sie Leitungen mit einem maximalen Kabelquerschnitt von $4 \times 0,75 \text{ mm}^2$ verwenden. Nutzen Sie bei langen Zuleitungen $4 \times 0,75 \text{ mm}^2$, um einen niedrigen Spannungsabfall an der Zuleitung zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsstecker des Control Panels anliegen, damit bei Spannungsschwankungen das Panel an bleibt.

Zum Anschließen des 24-V_{DC}-Netzteils gehen Sie wie folgt vor:

1. Prüfen Sie die korrekte Spannung Ihrer externen Spannungsversorgung.
2. Stecken Sie den Spannungsstecker in die Spannungsbuchse des Panels.
3. Verschrauben Sie den Spannungsstecker mit der Spannungsbuchse. Prüfen Sie anschließend die Schraubverbindung.
4. Schließen Sie das Panel an Ihre externe 24-V-Spannungsversorgung an.
5. Schalten Sie die 24-V-Spannungsversorgung ein.
6. Berechnen Sie die Spannung am Spannungsversorgungsstecker.

Um die Spannung am Spannungsversorgungsstecker zu prüfen, müssen Sie zunächst den Spannungsabfall auf der Zuleitung berechnen. Dazu können Sie sich am folgenden Rechenbeispiel orientieren:

- CP3924-0000
- Leistungsaufnahme: 34 W
- Stromaufnahme: $34 \text{ W} / 22 \text{ V} = 1,5 \text{ A}$
- Anschluss mit 10 m zweiadriger $0,75 \text{ mm}^2$ Leitung, wobei die Zuleitungslänge dann 20 m entspricht
- Konstante des spezifischen Widerstands von reinem Kupfer: $0,0178 \text{ Ohm} \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- Widerstand der Zuleitung: $0,0178 \text{ Ohm} \cdot \text{mm}^2 / \text{m} \cdot 20 \text{ m} / 0,75 \text{ mm}^2 = 0,0178 \cdot 20 / 0,75 = 0,475 \text{ Ohm}$

Mit den aufgelisteten Daten können Sie nun den Spannungsabfall auf der Zuleitung berechnen:

- $1,5 \text{ A} \cdot 0,475 \text{ Ohm} = 0,7 \text{ V}$

Bei einem CP39xx-0010 mit CP-Link 4 und Senderbox CU8802 oder PCIe-Modul erhöht sich die Leistungsaufnahme. Orientieren Sie sich in dem Fall an folgendem Beispiel:

- CP3924-0010
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Stromaufnahme: $40 \text{ W} / 22 \text{ V} = 1,8 \text{ A}$
- Spannungsabfall: $1,8 \text{ A} \cdot 0,475 \text{ Ohm} = 0,85 \text{ V}$

Bei einem CP39xx-0010 mit CP-Link 4 und Senderbox CU8803 müssen Sie nur auf die Spannung an der Zuleitung zur Senderbox achten. Genauere Informationen dazu erhalten Sie im Handbuch zur [CU8803](#).

Alle Angaben zu den Leistungsaufnahmen können Sie Kapitel 8 [Technische Daten](#) [► 51] entnehmen.

5 Außerbetriebnahme

HINWEIS

Sachschäden durch Spannungsversorgung

Eine angeschlossene Spannungsversorgung kann während der Demontage zu Schäden am Gerät führen.

- Trennen Sie die Spannungsversorgung vom Gerät, bevor Sie mit der Demontage beginnen.

Im Rahmen der Außerbetriebnahme des Control Panels müssen Sie zunächst die Spannungsversorgung und Leitungen trennen. Im Anschluss daran können Sie das Gerät demontieren.

Sollten Sie das Control Panel nicht weiterverwenden wollen, liefert das Kapitel 5.2 [Demontage und Entsorgung](#) [► 46] Informationen zur korrekten Entsorgung des Geräts.

5.1 Spannungsversorgung und Leitungen trennen

⚠ VORSICHT

Stromschlaggefahr

Gefährliche Berührungsspannungen können zum Stromschlag führen. Halten Sie sich an die folgenden Punkte, um einen Stromschlag zu vermeiden:

- Stecken oder lösen Sie die Leitungen des Geräts niemals bei Gewitter.
- Sorgen Sie für eine Schutzerdung im Umgang mit dem Gerät.

HINWEIS

Sachschäden durch Spannungsversorgung

Eine eingeschaltete Spannungsversorgung der Senderbox kann bei der Trennung der CP-Link 4-Verbindung zu Schäden an der Senderbox führen.

- Schalten Sie die Spannungsversorgung der Senderbox CU8803 ab, bevor Sie die CP-Link 4-Verbindung trennen.

Bevor Sie das Control Panel demontieren, müssen Sie die Spannungsversorgung und die Leitungen trennen. Vor dem Trennen der Spannungsversorgung und der Leitungen, müssen Sie entsprechend der Geräteversion zunächst die Kabel von der jeweiligen Zugentlastung lösen.

Lösen Sie beim CP39xx-0000 das Spannungsversorgungskabel vom Zugentlastungsblech, indem Sie den Kabelbinder durchschneiden (siehe Abb. 33).




Abb. 33: Kabelbinder Zugentlastungsblech

Lösen Sie bei dem CP39xx-0000 und dem CP39xx-0010 alle Kabel von der Zugentlastungsschiene, indem Sie die folgenden Schritte befolgen, die in Abbildung 34 dargestellt sind:

1. Schneiden Sie die Kabelbinder durch.
2. Lösen Sie die Torx TX20-Schraube der Zugentlastungsschiene (Abschnitt A).
3. Drehen Sie die Zugentlastungsschiene um 180 ° nach links (Abschnitt B).




Abb. 34: Lösen Zugentlastungsschiene

Spannungsversorgung und Leitungen trennen

Zum Trennen der Spannungsversorgung und Leitungen gehen Sie wie folgt vor:

1. Fahren Sie das Control Panel herunter.
 2. Trennen Sie das Control Panel von der externen 24 V Spannungsversorgung.
 3. Lösen Sie die Verschraubung zwischen Spannungsbuchse und Spannungsstecker.
 4. Ziehen Sie den Spannungsstecker aus der Spannungsbuchse heraus.
 5. Notieren Sie sich die Beschaltung aller Datenübertragungsleitungen, wenn Sie die Verkabelung mit einem anderen Gerät wiederherstellen wollen.
 6. Trennen Sie alle Datenübertragungsleitungen vom Control Panel.
 7. Trennen Sie abschließend die Erdungsverbindung.
- ⇒ Sie haben die Spannungsversorgung und die Leitungen getrennt.

5.2 Demontage und Entsorgung

Damit Sie das Control Panel vom Tragarmrohr demontieren können, müssen Sie vorher die Spannungsversorgung und die Leitungen getrennt haben (siehe Kapitel 5.1 Spannungsversorgung und Leitungen trennen [► 43]).

Demontage Tragarmrohr

HINWEIS

Sachschaden durch Herunterfallen

Wenn das Control Panel von der Decke hängt und Sie die Überwurfmutter des Tragarmadapters ohne Absicherung lösen, fällt das Control Panel herunter.

- Sichern Sie das Control Panel unbedingt gegen Herunterfallen ab, bevor Sie die Überwurfmutter des Tragarmadapters lösen.

Um das Control Panel vom Tragarmrohr zu demontieren, befolgen Sie die folgenden Schritte, die in Abbildung 35 dargestellt sind:

1. Lösen Sie die Überwurfmutter des Tragarmadapters mit einem Hakenschlüssel Gr. 58-62 gegen den Uhrzeigersinn (Abschnitt A). Die Bestelloption zum Hakenschlüssel erhalten Sie in Kapitel 4.2 Montage [► 29].
 2. Schrauben Sie den Innensechskant-Gewindestift (1) mit einem 3 mm-Innensechskantschlüssel mehrere Umdrehungen heraus (Abschnitt B).
 3. Ziehen Sie das Tragarmrohr aus dem Tragarmadapter heraus (Abschnitt C).
 4. Ziehen Sie die Anschlusskabel aus dem Tragarmrohr heraus.
 5. Schrauben Sie den Innensechskant-Gewindestift mit einem Drehmoment von 3 Nm wieder fest.
- ⇒ Sie haben das Tragarmrohr demontiert.




Abb. 35: Demontage Tragarmrohr

Demontage Ablage und Griff

Um die Ablage (1) oder den Griff (2) vom Control Panel zu demontieren, entfernen Sie die drei M5-Schrauben aus den drei Gewindelöchern auf der Unterseite des Gehäuses.




Abb. 36: Ablage und Griff

Entsorgung des Control Panels

Beachten Sie bei der Entsorgung des Control Panels unbedingt die nationale Elektronik-Schrott-Verordnung.

6 Instandhaltung

Instandhaltungsmaßnahmen erhöhen den Nutzungsgrad des Geräts, indem die dauerhafte Funktionsfähigkeit gewährleistet wird. Dazu trägt die Reinigung des Geräts bei.

Pixelfehler im TFT-Display sind produktionsbedingt und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Reinigung

HINWEIS

Ungeeignete Reinigungsmittel

Die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel kann zu Sachschäden führen.

- Reinigen Sie das Gerät ausschließlich wie angegeben.

Beachten Sie bei der Reinigung des Control Panels unbedingt die folgenden Aspekte:

- Halten Sie sich an die Rahmenbedingungen der Schutzart IP65.
- Verwenden Sie auf keinen Fall Pressluft zum Reinigen des Panels.
- Halten Sie den Umgebungstemperaturbereich von 0 °C bis 55 °C ein.

Reinigungsmittel

Um die Front des Panel-PCs bei der Reinigung nicht zu beschädigen, müssen Sie auf geeignete Reinigungsmittel achten. Beispiele dafür sind:

- Waschbenzin
- Spiritus
- Glasreiniger

Dagegen sollten Sie bei der Reinigung auf folgende Reinigungsmittel verzichten:

- Reinigungsmittel mit Scheuer- oder Schürfbestandteilen
- Metallische Reinigungsgegenstände wie Rasierklingen oder Stahlspachtel
- Dampfstrahler oder sehr heißes Wasser
- Kaltes Wasser bei einem aufgeheizten Gerät
- Hoher Wasserdruck wie bei einem Hochdruckreiniger

Reinigung Frontscheibe

Die Frontscheibe des Geräts können Sie während des Betriebs reinigen. Um dabei eine ungewollte Touch-Eingabe zu vermeiden, müssen Sie das Gerät zunächst mithilfe des Beckhoff Control Tools in den „Cleaning Mode“ versetzen. Achten Sie außerdem darauf, dass Sie nicht nur den Anzeigebereich, sondern auch den Rand der Glasscheibe reinigen. Verunreinigungen im Randbereich oder Flüssigkeiten, die nicht als Tropfen, sondern als langgezogene Kurzschlussbrücke auf der Glasscheibe nach unten laufen, erzeugen eine elektrisch leitende Verbindung zwischen dem Touchscreen-Bereich und dem Metallgehäuse des Geräts. Dadurch wird ungewollt ein Touch-Ereignis am Rand des Touchscreens ausgelöst, was zu Fehlbedienung führen kann.

Das Beckhoff Control Tool startet bei Start des Geräts nicht automatisch. Um den „Cleaning Mode“ des Beckhoff Control Tools zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie auf das Beckhoff Control Tool, um es zu starten.
 - ⇒ Das Tool ist gestartet, es erscheint eine kleine Sonne in Ihrer Taskleiste.
2. Machen Sie einen Rechtsklick auf die Sonne.
3. Wählen Sie den „Cleaning Mode“ aus (siehe Abb.).
 - ⇒ Der „Cleaning Mode“ ist aktiviert. Sie können die Frontscheibe bedenkenlos reinigen.




Abb. 37: Auswahl „Cleaning Mode“

Sie können selbst konfigurieren, wie lange sich der Panel-PC im „Cleaning Mode“ befinden soll. Der wählbare Zeitraum liegt zwischen 5 und 120 Sekunden. Machen Sie dafür erneut einen Rechtsklick auf die Sonne und klicken Sie auf „Options“. Wählen Sie anschließend den entsprechenden Zeitraum aus (siehe Abb.).




Abb. 38: Konfiguration „Cleaning Mode“

7 Hilfe bei Störungen

Störung	Ursache	Maßnahmen
Keine Funktion des Control Panels	Fehlende Spannungsversorgung des Control Panels Andere Ursache	Kabel für die Spannungsversorgung prüfen Beckhoff Service anrufen
Das Control Panel funktioniert nur teilweise oder nur zeitweise (z.B. kein oder dunkles Bild)	Defekte Hintergrundbeleuchtung im Display Komponenten im Control Panel defekt	Beckhoff Service anrufen Beckhoff Service anrufen
Fehlfunktion des Touchscreens	Schlechte oder fehlende Funktionserdung des Geräts Schlechte oder fehlende Erdverbindung des Anwenders	Funktionserdung herstellen Anwender muss mit normalen Schuhen auf dem Boden stehen
USB-Fehler bei Zugriff mit TwinCAT über USB	Zykluszeiten in TwinCAT von 10 ms (Standard) gesetzt	Zykluszeiten auf 50 ms bis 80 ms erhöhen

8 Technische Daten

Tab. 14: Technische Daten

Produktbezeichnung	CP39xx-0000		
Gewichte (mit Anschlussblock/mit Tragarmadapter)	CP3907: 1,8 kg CP3912: 3,4 kg/4,2 kg CP3913: 3,1 kg/3,9 kg CP3915: 3,9 kg/4,7 kg CP3916: 4,5 kg/5,3 kg CP3918: 5,5 kg/6,3 kg CP3919: 6,1 kg/6,9 kg CP3921: 6,6 kg/7,4 kg CP3924: 7,6 kg/8,4 kg		
Versorgungsspannung	22-30 V _{DC} (24 V _{DC} Netzteil) NEC class 2		
Leistungsaufnahme	Datenblatt Leistungsaufnahme und Verlustleistung im Downloadfinder - Datenblätter: http://www.beckhoff.com/downloadfinder		
Schutzart	IP65		
Erschütterungsfestigkeit (Vibration sinusförmig)	EN 60068-2-6:	10 bis 58 Hz:	0,035 mm
		58 bis 500 Hz:	0,5 G (~ 5 m/ s ²)
Erschütterungsfestigkeit (Schock)	EN 60068-2-27:	5 G (~ 50 m/ s ²), Dauer: 30 ms	
EMV-Störfestigkeit	gemäß EN 61000-6-2		
EMV-Störaussendung	gemäß EN 61000-6-4		
zulässige Umgebungstemperatur	Betrieb: 0°C bis +55°C		
	Transport/ Lagerung: -20°C bis +65°C		
zulässige relative Luftfeuchtigkeit	maximal 95%, ohne Betauung		
Transport und Lagerung	Bei Transport und Lagerung sind die gleichen Werte für Luftfeuchtigkeit und Erschütterungsfestigkeit einzuhalten wie im Betrieb. Durch geeignete Verpackung des Control-Panels kann die Erschütterungsfestigkeit beim Transport verbessert werden.		

Produktbezeichnung	CP39xx-0010		
Gewichte (mit Anschlussblock/mit Tragarmadapter)	CP3907: 1,8 kg CP3912: 3,4 kg/4,2 kg CP3913: 3,1 kg/3,9 kg CP3915: 3,9 kg/4,7 kg CP3916: 4,5 kg/5,3 kg CP3918: 5,5 kg/6,3 kg CP3919: 6,1 kg/6,9 kg CP3921: 6,6 kg/7,4 kg CP3924: 7,6 kg/8,4 kg		
Versorgungsspannung	22-30 V _{DC} (24 V _{DC} Netzteil) NEC class 2		
Leistungsaufnahme mit CU8802/ mit CU8803	Datenblatt Leistungsaufnahme und Verlustleistung im Downloadfinder - Datenblätter: http://www.beckhoff.com/downloadfinder		
Schutzart	IP65		
Erschütterungsfestigkeit (Vibration sinusförmig)	EN 60068-2-6:	10 bis 58 Hz:	0,035 mm
		58 bis 500 Hz:	0,5 G (~ 5 m/ s²)
Erschütterungsfestigkeit (Schock)	EN 60068-2-27:	5 G (~ 50 m/ s²), Dauer: 30 ms	
EMV-Störfestigkeit	gemäß EN 61000-6-2		
EMV-Störaussendung	gemäß EN 61000-6-4		
zulässige Umgebungstemperatur	Betrieb: 0°C bis +50°C		
	Transport/ Lagerung: -20°C bis +65°C		
zulässige relative Luftfeuchtigkeit	maximal 95%, ohne Betauung		
Transport und Lagerung	Bei Transport und Lagerung sind die gleichen Werte für Luftfeuchtigkeit und Erschütterungsfestigkeit einzuhalten wie im Betrieb. Durch geeignete Verpackung des Control-Panels kann die Erschütterungsfestigkeit beim Transport verbessert werden.		

9 Anhang

Im Anhang finden Sie Informationen für den Servicefall sowie Angaben zu den Zulassungen, die Ihr Gerät besitzt.

9.1 Service und Support

Beckhoff mit seinen weltweiten Niederlassungen bietet einen umfassenden Service und Support, der eine schnelle und kompetente Unterstützung bei allen Fragen zu Beckhoff Produkten und Systemlösungen zur Verfügung stellt.

Beckhoff Service

Das Beckhoff Service Center unterstützt Sie rund um den After-Sales-Service:

- Vor-Ort-Service
- Reparaturservice
- Ersatzteilservice
- Hotline-Service

Hotline: + 49 5246/963-460

Mail: service@beckhoff.com

Bitte geben Sie im Servicefall die Seriennummer Ihres Geräts an, welche Sie dem Typenschild entnehmen können.

Beckhoff Support

Der Support bietet Ihnen einen umfangreichen technischen Support, der Sie nicht nur bei dem Einsatz einzelner Beckhoff Produkte, sondern auch bei weiteren umfassenden Dienstleistungen unterstützt:

- Weltweiter Support
- Planung, Programmierung und Inbetriebnahme komplexer Automatisierungssysteme
- Umfangreiches Schulungsprogramm für Beckhoff Systemkomponenten

Hotline: + 49 5246/963-157

Mail: support@beckhoff.com

Unternehmenszentrale

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Germany

Telefon: + 49 5246/963-0

Mail: info@beckhoff.de

Die Adressen der weltweiten Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen entnehmen Sie bitte unseren Internetseiten <http://www.beckhoff.com/>.

Dort finden Sie auch weitere Dokumentationen zu Beckhoff Komponenten.

9.2 Zulassungen

Ihr Gerät besitzt mindestens die folgenden Zulassungen:

- CE
- EAC
- UKCA
- FCC

Sie finden alle weiteren geltenden Zulassungen auf dem Typenschild Ihres Geräts.

FCC Zulassungen für die Vereinigten Staaten von Amerika

FCC: Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse A, entsprechend Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sind vorgesehen, um ausreichenden Schutz gegen schädliche Interferenz zu bieten, wenn das Gerät in einer kommerziellen Umgebung verwendet wird. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt möglicherweise Radiofrequenzenergie aus und kann schädliche Interferenz mit Radiokommunikationen verursachen, falls es nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird. Bei Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet wird wahrscheinlich schädliche Interferenz erzeugt, in welchem Fall der Benutzer die erforderlichen Gegenmaßnahmen treffen muss, um die Interferenz auf eigene Kosten zu beheben.

FCC Zulassungen für Kanada

FCC: Canadian Notice

Dieses Gerät überschreitet nicht die Klasse A Grenzwerte für Abstrahlungen, wie sie von der „Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications“ festgelegt wurden.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	Control Panel ohne und mit Tastererweiterung.....	10
Abb. 2	Ablage und Griff	11
Abb. 3	Aufbau.....	12
Abb. 4	Anschlussblock	13
Abb. 5	Zugang Schnittstellen.....	13
Abb. 6	Spannungsbuchse Pin-Nummerierung	14
Abb. 7	DVI-Extended-Eingang Pin-Nummerierung	15
Abb. 8	USB-E-Eingang Pin-Nummerierung.....	16
Abb. 9	Anschlussblock	17
Abb. 10	Zugang Schnittstellen.....	17
Abb. 11	Spannungsbuchse Pin-Nummerierung	18
Abb. 12	CP-Link 4 Pin-Nummerierung	18
Abb. 13	CP-Link 4	19
Abb. 14	CP-Link 4, CU8802-00x0	20
Abb. 15	CP-Link 4, CU8803	21
Abb. 16	Optionale USB-Schnittstelle.....	22
Abb. 17	Optionale USB-Schnittstelle.....	22
Abb. 18	Typenschild	23
Abb. 19	Optionen Tragarmadapter.....	30
Abb. 20	Kabelkanal	30
Abb. 21	Öffnen Kabelkanal.....	31
Abb. 22	Öffnen Tastererweiterung	31
Abb. 23	Adapterplatten.....	32
Abb. 24	Montage Tragarmadapter	33
Abb. 25	Tragarmadapter montiert	33
Abb. 26	Montage Tragarmrohr	34
Abb. 27	Schutzleiteranschluss PE.....	36
Abb. 28	Kabelverlegung Tragarmadapter	37
Abb. 29	Vorgehen Kabelverlegung.....	38
Abb. 30	Zugentlastungsblech Spannungsversorgungskabel	38
Abb. 31	M20-Verschraubung und 19-poliger Rundsteckverbinder mit Tragarmadapter	40
Abb. 32	M20-Verschraubung und 19-poliger Rundsteckverbinder mit Anschlussblock	40
Abb. 33	Kabelbinder Zugentlastungsblech.....	44
Abb. 34	Lösen Zugentlastungsschiene	44
Abb. 35	Demontage Tragarmrohr.....	46
Abb. 36	Ablage und Griff	46
Abb. 37	Auswahl „Cleaning Mode“	49
Abb. 38	Konfiguration „Cleaning Mode“	49

Tabellenverzeichnis

Tab. 1	Bestelloptionen Ablagen und Griff.....	11
Tab. 2	Legende Aufbau CP39xx	12
Tab. 3	Spannungsbuchse Pinbelegung	14
Tab. 4	DVI-Extended-Schnittstelle Pinbelegung	15
Tab. 5	USB-E-Eingang Pinbelegung.....	16
Tab. 6	Spannungsbuchse Pinbelegung	18
Tab. 7	CP-Link 4 Pinbelegung	18
Tab. 8	USB-Schnittstelle Pinbelegung	22
Tab. 9	Legende Typenschild CP39xx	23
Tab. 10	Anschlusskits CP39xx-0000.....	24
Tab. 11	Anschlusskabel CP39xx-0010	25
Tab. 12	Bestelloptionen Tragarmadapter.....	29
Tab. 13	Optionen Adapterplatten	32
Tab. 14	Technische Daten	51

Mehr Informationen:
www.beckhoff.com/cp39xx

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland
Telefon: +49 5246 9630
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com

