



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024122304120291

认证委托人名称及地址

毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司
上海市静安区汶水路299弄9, 10号

生产者名称及地址

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Huelshorstweg 20, 33415 Verl, Germany

生产企业名称及地址

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Huelshorstweg 20, 33415 Verl, Germany

产品名称和系列、型号、规格

可编程控制器

BC系列, 详见附件; 电气参数见附件; 防爆标志: Ex ec II C T4 Gc。

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.3-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年09月14日 有效期至: 2029年09月13日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



Handwritten signature

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024122304120291

证书附页：第 1 页共 2 页

型号/规格：

BC 系列，具体型号见附录

防爆标志：

Ex ec IIC T4 Gc

电气参数：

见附录

Ex 设备特殊使用条件或 Ex 元件的限定使用条件：

- 2.1 现场总线组件只能在 GB/T 16935.1 中定义的污染程度不超过 2 的区域内使用。
- 2.2 现场总线组件应安装在一个合适的外壳中，根据 GB/T 3836.1 提供至少 IP54 程度的保护，并考虑到设备将被使用的环境条件。
- 2.3 应规定防止超过 119V 的瞬态干扰超过额定电压。
- 2.4 只有当系统电源和现场电源关闭时，或当已知该位置无危险时，才能拆除或插入现场总线组件。
- 2.5 只有当系统电源关闭时，或已知该位置无危险时，现场总线组件才能被断开或连接。
- 2.6 只有在系统电源关闭时，或已知该位置无危险时，才能调整地址选择器和标识开关。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024122304120291

证书附页：第 2 页共 2 页

附录

型号/Type	供电电压/Supply Voltage
BC2000	24V DC
BC3100	24V DC
BC3150	24V DC
BC4000	24V DC
BC5150	24V DC
BC5250	24V DC
BC7300	24V DC
BC8000	24V DC
BC8050	24V DC
BC8100	24V DC
BC8150	24V DC
BC9000	24V DC
BC9050	24V DC
BC9020	24V DC
BC9120	24V DC
BC9100	24V DC

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

