


操作说明 | ZH

ELX3202 和 ELX3204

2个和4个通道的模拟输入终端, RTD, 16 bit, Ex i



目录

1 前言	5
1.1 文档说明.....	5
1.2 安全说明.....	6
1.3 文档发行状态.....	7
1.4 关于文档的建议或提议.....	7
1.5 ELX 端子模块的标记.....	8
1.5.1 ATEX、IECEX 和 cFMus 的防爆标识.....	9
1.5.2 ANZEx 的防爆标识.....	12
2 产品概述	14
2.1 ELX3202 - 简介.....	14
2.2 ELX3204 - 简介.....	15
2.3 技术数据.....	16
2.4 预期用途.....	18
3 安装和布线	19
3.1 ELX 端子模块的特殊使用.....	19
3.2 ELX 端子模块的安装说明.....	19
3.3 ELX 端子模块在总线端子模块内的布局.....	21
3.4 安装位置和最小距离.....	24
3.5 ELX 端子模块安装在安装导轨上.....	25
3.6 处理.....	26
3.7 连接.....	27
3.7.1 连接系统.....	27
3.7.2 接线.....	28
3.7.3 正确的线路连接.....	29
3.7.4 屏蔽和电位分离.....	29
3.7.5 ELX3202 - 触点分配.....	30
3.7.6 ELX3204 - 触点分配.....	32
4 基本功能原则	34
4.1 EtherCAT基础知识.....	34
4.2 关于模拟规格的通知.....	34
4.2.1 满刻度值 (FSV).....	34
4.2.2 测量误差/测量偏差.....	35
4.2.3 温度系数tK [ppm/K].....	35
4.2.4 单端/差分类型化.....	36
4.2.5 共模电压和参考地 (基于差分输入).....	39
4.2.6 绝缘强度.....	39
4.2.7 模拟/数字转换的时间方面.....	40
5 参数化和编程	43
5.1 设置和应用说明.....	43
5.1.1 默认设置.....	43
5.1.2 改变CoE目录中的从站参数.....	43

5.1.3	禁用通道.....	44
5.1.4	程序化的特征传感器曲线.....	45
5.2	过程数据和操作模式.....	46
5.2.1	数据流.....	46
5.2.2	同步管理器 (SM).....	46
5.2.3	操作模式和设置.....	46
5.2.4	干扰设备的影响.....	50
5.3	TwinSAFE SC.....	50
5.3.1	TwinSAFE SC - 工作原理.....	50
5.3.2	TwinSAFE SC - 配置.....	50
5.3.3	ELX320x-0090 的 TwinSAFE SC 过程数据.....	54
5.4	ELX32x0 - 对象描述.....	55
5.4.1	调试对象.....	55
5.4.2	标准对象 (索引0x1000 ... 0x1FFF).....	57
5.4.3	配置文件特定对象 (索引0x6000 ... 0xFFFF).....	63
5.5	状态字.....	65
6	为有经验的用户提供快速调试.....	66
6.1	设置周期时间.....	66
6.2	根据CoE对象进行调试.....	67
6.3	调试的基本信息.....	67
6.4	电阻测量 (R/RTD).....	68
7	附录.....	69
7.1	EtherCAT AL 状态代码.....	69
7.2	UL 通知.....	69
7.3	FM 通知.....	70
7.4	技术支持和服务.....	71

1 前言

1.1 文档说明

目标受众

本说明仅适用于熟悉国家标准且经过培训的控制和自动化工程专家。
在安装和调试组件时，必须遵循文档和以下说明及解释。
操作人员应具备相关资质，并始终使用最新的生效文档。

相关负责人员必须确保所述产品的应用或使用符合所有安全要求，包括所有相关法律、法规、准则和标准。

免责声明

本文档经过精心准备。然而，所述产品正在不断开发中。

我们保留随时修改和更改本文档的权利，恕不另行通知。

不得依据本文档中的数据、图表和说明对已供货产品的修改提出赔偿。

商标

Beckhoff®, ATRO®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, MX-System®, Safety over EtherCAT®, TC/BSD®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TwinSAFE®, XFC®, XPlanar® 和 XTS® 是倍福自动化有限公司的注册商标并得到授权。

本出版物中使用的其他名称可能是商标，第三方出于自身目的使用它们可能侵犯商标所有者的权利。



EtherCAT® 是注册商标和专利技术，由德国倍福自动化有限公司授权使用。

版权所有

© 德国倍福自动化有限公司。

未经明确授权，禁止复制、分发和使用本文件以及将其内容传达给他人。
违者将被追究赔偿责任。在专利授权、工具型号或设计方面保留所有权利。

第三方品牌

本文档可能使用了第三方商标。有关商标信息，可以访问：<https://www.beckhoff.com/trademarks>

1.2 安全说明

安全规范

请注意以下安全说明和解释！
可在以下页面或安装、接线、调试等区域找到产品相关的安全说明。

责任免除

所有组件在供货时都配有适合应用的特定硬件和软件配置。禁止未按文档所述修改硬件或软件配置，德国倍福自动化有限公司不对此承担责任。

人员资格

本说明仅供熟悉适用国家标准的控制、自动化和驱动工程专家使用。

警示性词语

文档中使用的警示信号词分类如下。为避免人身伤害和财产损失，请阅读并遵守安全和警告注意事项。

人身伤害警告

⚠ 危险

存在死亡或重伤的高度风险。

⚠ 警告

存在死亡或重伤的中度风险。

⚠ 谨慎

存在可能导致中度或轻度伤害的低度风险。

财产或环境损害警告

注意

可能会损坏环境、设备或数据。

操作产品的信息



这些信息包括：
有关产品的操作、帮助或进一步信息的建议。

1.3 文档发行状态

版本	注释
1.6.0	<ul style="list-style-type: none"> • ANZEx 已添加： <ul style="list-style-type: none"> ◦ 更新 <i>ELX</i> 端子模块的标识章节 ◦ 更新技术数据章节 ◦ 更新 <i>ELX</i> 端子模块的特殊使用章节 • 扩展 <i>ELX</i> 端子模块在总线中的布局章节
1.5.0	<ul style="list-style-type: none"> • 新增废弃处理章节 • 扩充防爆标识的描述 • 设计符合 IEC 82079-1 标准的安全说明 • 新标题页
1.4.0	<ul style="list-style-type: none"> • 关于 ANSI/ISA EX 的 FM 注意事项已添加 • 更新 <i>ELX</i> 端子模块的标识章节
1.3.0	<ul style="list-style-type: none"> • 新增基本功能原理章节 • 新增参数设置和编程章节 • 增加章节为有经验的用户提供快速调试
1.2.0	<ul style="list-style-type: none"> • 触点分配已扩展及传感器图示 • 章节 <i>ELX</i> 端子模块在总线中的布局已更新 • 更新 <i>ELX</i> 端子模块的标识章节 • 更新技术数据
1.1.0	<ul style="list-style-type: none"> • 更新 <i>ELX</i> 模块在总线中的布局章节
1.0.1	<ul style="list-style-type: none"> • 更新布局
1.0	<ul style="list-style-type: none"> • 更新章节 <i>安装和布线</i>
0.3	<ul style="list-style-type: none"> • 更新技术数据 • 更新章节 <i>安装和布线</i>
0.2	<ul style="list-style-type: none"> • 更新 <i>预期用途</i> 章节
0.1	<ul style="list-style-type: none"> • 初始版本

1.4 关于文档的建议或提议

如果您对我们的文档有任何建议或意见，请发送电子邮件至 documentation@beckhoff.com，并注明文档标题和版本号。

1.5 ELX 端子模块的标记

名称

一个 ELX 端子模块有一个 15 位数的技术名称，由以下部分组成

- 系列号
- 类型
- 软件版本
- 修订版本

示例	系列号	类型	软件版本	修订版本
ELX1052-0000-0001	ELX 端子模块	1052: 用于 NAMUR 传感器的双通道数字量输入端子模块, Ex i	0000: 基本型	0001
ELX9560-0000-0001	ELX 端子模块	9560: 电源端子模块	0000: 基本型	0001

注意事项

- 上述因素构成了**技术名称**。下面的例子中使用了 ELX1052-0000-0001。
- 其中，ELX1052-0000 是订单标识符，通常在“-0000”修订中只称为 ELX1052。“-0001”是 EtherCAT 版本。
- **订单标识符**由
 - 族密钥 (ELX)
 - 类型 (1052)
 - 软件版本 (-0000) 组成
- **修订 -0001** 显示了技术上的进步，如 EtherCAT 通讯方面的功能扩展，并由倍福公司管理。原则上，装有较高修订版的设备可以取代装有较低修订版的设备，除非另有规定，如在文档中。与每个修订版相关的、同义的描述 (ESI、EtherCAT 从站信息) 通常以 XML 文件的形式存在，可从倍福公司网站下载。
该修订已应用于外部端子模块，可参见 *ELX1052*, *日期代码 3218FMFM*, *BTN 10000100* 和 *Ex 标识*。
- 在端子模块侧面的标签中省略了连字符。示例：
名称: ELX1052-0000
标签: ELX1052₀₀₀₀
- 类型、软件版本和修订被读作十进制数字，即使它们在技术上被保存为十六进制。

标识号

ELX 端子模块有两个不同的标识号：

- 日期代码 (批号)
- **倍福可追溯性编号**，简称 BTN (作为一个序列号，它可以清楚地识别每个端子模块)

日期代码

日期代码是倍福提供的八位数字，并刻印在 ELX 端子模块上。日期代码表示交付状态下的构建版本，因此可以识别整个生产批次，但不能区分一个批次中的端子模块。

日期代码结构: **WW YY FF HH**
 WW - 生产周 (日历周)
 YY - 生产年
 FF - 固件版本
 HH - 硬件版本

日期代码示例: 02180100:
 02 - 生产周数 02
 18 - 生产年份 2018
 01 - 固件版本 01
 00 - 硬件版本 00

倍福可追溯性编号 (BTN)

此外，每个 ELX 端子模块都有一个独有的**倍福可追溯性编号 (BTN)**。


1.5.1 ATEX、IECEX 和 cFMus 的防爆标识

标识


防爆标识可以在端子模块右侧的左上角找到：

II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
 II (1) D [Ex ia Da] IIIC
 I (M1) [Ex ia Ma] I
 IECEX BVS 18.0005X
 BVS 18 ATEX E 005 X


示例



附图 1: ELX1052, 日期代码 43220001, BTN 999apr7y 和标识 für ATEX、IECEX 和 cFMus



附图 2: ELX9560, 日期代码 37220005, BTN 999arb1p 和标识 für ATEX、IECEx 和 cFMus



附图 3: ELX9012, 日期代码 36230000, BTN 000bh4yr 和标识 für ATEX、IECEX 和 cFMus

1.5.2 ANZEx 的防爆标识


ANZEx 标识适用于澳大利亚和新西兰市场。

ELX 信号端子模块标识

防爆标识可以在端子模块左侧的左下角找到：

倍福自动化公司
ANZEx 20.3004X
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I

示例




附图 4: ELX2002 带有 ANZEx 标识

ELX9410 和 ELX9560 标识

防爆标识可以在端子模块左侧的左下角找到：

倍福自动化公司
ANZEx 20.3004X
Ex ec IIC T4 Gc


示例



附图 5: ELX9560 带有 ANZEx 标识

2 产品概述


2.1 ELX3202 - 简介



附图 6: ELX3202 - 用于2线、3线和4线连接的2通道模拟输入终端热电阻，16位，Ex i

ELX3202模拟输入终端允许直接连接位于危险区域分类0/20区或1/21区的热电阻。ELX3202电路可以操作2线、3线和4线技术的传感器。线性化在整个可自由选择的温度范围内进行。默认情况下，该终端被设置为采用2线制技术的PT100传感器。ELX3202终端通过LED显示信号状态和传感器故障（如断线）。

2.2 ELX3204 - 简介



附图 7: ELX3204 - 4通道模拟输入终端热电阻，2线连接，16位，Ex i

ELX3204模拟输入终端允许直接连接位于危险区域分类0/20区或1/21区的热电阻。ELX3204电路可以操作2线技术的传感器。线性化在整个可自由选择的温度范围内进行。默认情况下，该终端被设置为采用2线制技术的PT100传感器。ELX3204终端通过LED显示信号状态和传感器故障（如断线）。

2.3 技术数据

技术数据	ELX3202-0000	ELX3204-0000
技术	温度测量	
传感器类型	Pt100、Pt200、Pt500、Pt1000、Ni100、Ni120、Ni1000电阻测量 (10Ω...4kΩ)，KT (Y) 传感器	
输入数量	2 (差分)	4 (差分)
连接方法	2-、3-、4-线， 默认：2-线	2 线制
量程	Pt传感器：-200...+850°C Ni传感器：-60...+250°C	
分辨率	每数位 0.1°C	
测量电流	< 1 mA (取决于传感器和测量范围)	
测量误差	< ±0,3 % (相对于各自的满刻度值)	
内部电阻	≥ 10 kΩ类型 (差分)	
输入滤波器的极限频率	通常为1kHz	
转换时间	可调节：10...3300 ms (默认： 170 ms)	可调节：10...3300 ms (默认： 270 ms)
电源电压电子装置	通过 E-bus (5 V _{DC}) 和电源触点 (24 V _{DC} Ex, 由 ELX9560 供电)	
E-Bus 的电流消耗	通常为 70 mA	
电源触点的电流消耗	通常为10 mA + 负载 (ELX9560电源)	
特殊功能	极限值监控，数字滤波器和特性曲线线性化集成，连接方式可自由配置	
过程映像中的位宽	2 x 32位热电阻输入	4 x 32位热电阻输入
电气隔离	1500 V (E-bus/现场侧电压)	
重量	约 60 g	
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C ... 60 °C	
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... 85 °C	
允许的相对湿度	95%，无冷凝	
允许的气压 (操作、储存、运输)	800 hPa 至 1100 hPa (相当于国际标准大气压下的海拔大约 -690 m 至 2000 m)	
抗振/抗冲击性能	符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准	
EMC 抗干扰 / 辐射	符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准	
防护等级	IP20	
允许的安装位置	见章节安装位置和最小距离 [▶ 24]	
认证 / 标识*	CE、cULus、CCC、ATEX、IECEX、ANZEx、cFMus	

*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

外壳数据

技术数据	ELX3202-0000、ELX3204-0000
设计	紧凑型端子模块外壳，带 LED 信号指示灯
材料	聚碳酸酯，蓝色
尺寸 (W x H x D)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (对齐宽度：12 mm)
安装 [▶ 25]	根据 EN 60715 标准，安装在 35 mm 安装导轨上，带锁
堆叠方式	双槽榫连接
标签	BZxxx 系列标签
电源触点	2 个刀片式触点/弹簧触点

防爆技术参数

防爆技术参数		ELX3202-0000、ELX3204-0000	
防爆标识	ATEX	II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc II (1) D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I	
	IECEX、ANZEx	Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I	
	cFMus	AIS I、II、III 类, 1 区, A 至 G 组 I 类, 2 区, A、B、C、D 组 I 类, 2 区, AEx/Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc [AEx/Ex ia Da] IIIC T4	
证书编号	BVS 18 ATEX E 005 X IECEX BVS 18.0005X ANZEx 20.3004X FM19US0075X, FM19CA0041X		
电源	与 ELX9560 连接时不变		
现场接口	U _o = 4.94 V I _o = 12 mA P _o = 15 mW 特性曲线: 线性		
反应 (不考虑同时性)		L_o	C_o
	Ex ia I	100 mH	1000 μF
	Ex ia IIA	100 mH	1000 μF
	Ex ia IIB	100 mH	1000 μF
	Ex ia IIC	100 mH	100 μF
	Ex ia IIIC	100 mH	1000 μF

2.4 预期用途

⚠ 警告

危害人员和设备的安全!

ELX组件只能用于下述目的!

⚠ 谨慎

遵守ATEX 和 IECEx 的规定!

ELX 组件只能按照 ATEX 指令和 IECEx 计划使用!

ELX 端子模块扩展了倍福总线端子模块系统的应用领域，具有集成危险区域的本质安全型现场设备的功能。预期的应用领域是离散和过程工程自动化中的数据采集和控制任务，同时考虑到防爆要求。

根据 IEC 60079-7，ELX 端子模块受"增强安全" (Ex e) 防护类型保护，只能在 2 区的危险区域或非危险区域内操作。

ELX 端子模块的现场接口通过符合 IEC 60079-11 的"本质安全" (Ex i) 防护类型实现防爆。因此，只有经过适当认证的本质安全型设备才能连接到 ELX 端子模块。请遵守电压、电流和电抗的最大允许连接值。任何侵权行为都可能损坏 ELX 端子模块，从而导致防爆无效。

ELX 端子模块是安装在可锁定机柜、外壳或操作室的开放式电气设备。确保只有经过授权的人员才能接触到设备。

⚠ 谨慎

确保可追溯性!

买方必须通过倍福可追溯编号 (BTN) 确保设备的可追溯性。

3 安装和布线

3.1 ELX 端子模块的特殊使用

警告

请遵守倍福 ELX 端子模块在潜在爆炸性区域的特殊使用！

- 经认证的组件应安装在一个合适的外壳中，接口保证至少符合 IEC 60079-0 的 IP54 标准！因此，在安装、操作和维护过程中，必须考虑规定的环境条件。根据 IEC 60664-1 标准定义，在外壳内允许有 1 级和 2 级的污染。
- 如果在额定运行期间，电缆、线路或管道的进线点的温度高于 70°C，或电线分支点的温度高于 80°C，那么必须选择耐受温度数据满足实际测量温度值的线缆！
- 请注意倍福 ELX 端子模块的允许环境温度范围为 -25 至 +60°C！
- 必须采取措施，防止因瞬时干扰电压超过额定工作电压的 40% 以上！ELX9560 电源端子模块的电源必须符合 IEC 60664-1 标准规定的过电压类别 II
- 只有在关闭所有电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才可以从总线端子模块系统中拔出或拆除各个端子模块！
- 只有在关闭所有电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才可以连接或断开 ELX9560 供电端子模块的连接！
- 只有在关闭所有电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才能调整地址选择器和开关！

3.2 ELX 端子模块的安装说明

注意

存储、运输和安装

- 只允许在原包装中进行运输和储存！
- 存放在干燥的地方，避免震动。
- 全新 ELX 端子模块的认证构建版本只在一个密封的纸箱中交付。因此，在开箱前要检查纸箱和所有封条是否完好。
- 如果
 - 其包装损坏
 - 端子模块明显损坏或
 - 你不能确定端子模块的来源，请不要使用 ELX 端子模块。
- 包装封条损坏的 ELX 端子模块被视为已使用。

警告

遵守事故预防条例

在安装、调试、操作和维护过程中，要遵守适用于你的设备、机器和工厂的安全条例、事故预防条例和一般技术规则。

谨慎

遵照架设规定

遵守适用的架设规定。

注意

保护端子模块免受静电放电 (ESD) 影响

电子元件可能会被静电放电破坏。因此，请采取 DIN EN 61340-5-1 中所述的安全措施来防止静电放电。同时，确保人员和周围环境有适当的接地。

注意**不要将端子模块放在 E-bus 触点上**

不要将 ELX 端子模块放在位于右侧的 E-bus 触点上。E-bus 触点的功能会因其造成的损坏而受到负面影响，例如划痕。

注意**保护端子模块不受灰尘影响**

为了确保 ELX 端子模块的功能，它们必须防止污垢，特别是接触点上的污垢。为此，只使用干净的工具和材料。

注意**处理**

- 严禁将任何种类的导电或不导电的物体插入外壳内部 (如通过外壳的通风槽)。
- 仅使用外壳正面提供的开口和适当的工具来驱动正面的弹簧式端子模块触点，以便将连接电缆连接到端子模块上；见章节 [接线 \[▶ 28\]](#)。
- 不允许打开外壳，拆卸零件，以及对 ELX 端子进行任何机械变形或加工。

如果一个 ELX 端子模块有缺陷或损坏，必须用一个同等的端子模块替换。请不要对设备进行任何维修。出于安全原因，维修只能由制造商进行。

注意**触点标记和引脚分配**

在介绍章节的插图中显示的前部接触点上方的彩色铭文标签只是示例，不属于交货范围！

根据触点分配到实际端子点的章节，可以通过各自端子点上方左侧的激光通道编号 1 至 8 以及激光图像进行明确的通道和端子名称分配。

遵守连接的本质安全电路的任何可能的极性依赖！


3.3 ELX 端子模块在总线端子模块内的布局

⚠ 警告


请遵守以下关于 ELX 端子模块布局的说明！

- ELX 信号端子模块仅可安装在 ELX9560 电源端子模块的后面，没有例外！
- 只有 ELX 系列的信号端子模块可以安装在 ELX9560 电源端子模块后面！
- 只要在每个额外的 ELX9560 之前安装一个 ELX9410，就可以在一个接线板上安装多个 ELX9560 电源端子模块！
- ELX9410 电源端子模块不得安装在 ELX9560 的右边，也不得安装在 ELX 信号端子模块的左边！
- 每个 ELX 端子模块网段的最后一个端子模块必须使用 ELX9012 总线盖板或 EK1110 EtherCAT 扩展模块覆盖，除非两个 ELX9410 电源端子模块直接安装在彼此后面，以使用标准倍福 EtherCAT 端子模块（例如，EL/ES/EK）延续端子模块网段！


ELX 端子模块安装示例




附图 8: ELX 端子模块的允许安装（右侧端子模块）。




附图 9: 允许的安装 - 不属于 ELX 系列的端子模块被放置在 ELX 端子模块网段的前后。由 ELX 端子模块网段开头的 ELX9560 和 ELX 端子模块网段末端的两个 ELX9410 隔离。




附图 10: 允许的安装 - 不属于 ELX 系列的端子模块被放置在 ELX 端子模块网段的前后。由 ELX 端子模块网段开头的 ELX9560 和 ELX 端子模块网段末端的 EK1110 隔离。




附图 11: 允许的安装 - 由 ELX9560 提供多个再次供电电源，在每种情况下都有一个前端的 ELX9410。




附图 12: 允许的安装 - ELX9410 在 ELX9560 电源端子模块前。




附图 13: 非法的安装 - 缺少 ELX9560 电源端子模块。



附图 14: 不允许的安装 - ELX 端子模块网段中的端子模块不属于 ELX 系列



附图 15: 不允许的安装 - ELX 端子模块网段中的第二个 ELX9560 电源端子模块没有前端的 ELX9410。



附图 16: 非法的安装 - 缺少 ELX9012 总线终端盖板。

注意

注意 ELX9560 的最大输出电流

在配置端子模块网段时，请根据指定的技术数据遵守 ELX9560 电源端子模块的最大可用输出电流规定。如有必要，必须安装一个带有前端 ELX9410 的额外的 ELX9560 电源端子模块（参见安装示例），或者必须配置一个全新的总线端子模块。

3.4 安装位置和最小距离


安装位置

对于规定的安装位置，安装轨道是水平安装的，ELX 端子模块的对接面指向前方 (见下图)。端子模块从下面通风，通过对流实现电子器件的最佳冷却。方向指示"向下"对应的是重力作用下的正加速度方向。

最小距离

请遵守以下最小距离，以确保最佳对流冷却效果：

- 在 ELX 端子模块上方和下方：35 毫米 (要求!)
- 除总线端子排外：20 毫米 (建议)



附图 17: 安装位置和最小距离

警告

请遵守 IEC 60079-14 规定的最小分离距离!

根据 IEC 60079-14，遵守本质安全和非本质安全电路之间规定的最小分离距离。

3.5 ELX 端子模块安装在安装导轨上

⚠ 警告

有触电和损坏设备的危险!


在开始安装、拆卸或连接总线端子模块之前，请将总线端子模块系统带入一个安全的、断电的状态!

⚠ 谨慎

由于电源接触有受伤的危险!

为了保护您自己，请注意小心谨慎地处理 ELX 端子模块。特别是左侧安装的尖锐刃边的触点构成了潜在的伤害风险。

组装



附图 18: 安装在安装轨道上

总线耦合器和总线端子模块通过施加轻微压力安装到市售 35 毫米安装导轨（符合 EN 60715 标准的 DIN 导轨）上：

1. 首先将现场总线耦合器安装在安装导轨上。
2. 总线端子模块安装在现场总线耦合器的右侧。连接模块的舌片和凹槽，将接线端子推到安装导轨上，直到锁扣卡入安装导轨。
如果先将接线端子夹在安装导轨上，然后在没有舌片和凹槽的情况下将其推到一起，连接将无法正常工作！正确组装后，外壳之间不应看到明显的间隙。

● 安装导轨的固定

i 端子模块和耦合器的锁紧部件延伸至安装导轨。在安装时，模块的锁紧部件不能顶住安装导轨的固定螺栓。为了在端子模块和耦合器下面安装高度为 7.5 毫米的安装导轨，应使用扁平的安装连接（如沉头螺钉或盲铆钉）。

注意

将安装轨道接地!

确保安装轨道充分接地。

一个总线端子排内的连接


总线耦合器和总线端子模块之间的电气连接是通过连接部件自动实现的：

- E-Bus 的六个弹簧触点处理数据的传输和总线端子模块电子设备的供应。
- 电源触点处理现场电子设备的电源，因此代表了总线端子排内的一个供电轨道。ELX 端子模块的电源触点由 ELX9560 供电端子模块提供。这就中断了电源触点，从而代表了一个新的供电轨道的开始。

i 电源触点

在设计总线端子排时，必须考虑到各个总线端子模块的引脚分配，因为有些类型（如模拟总线端子模块或数字 4 通道总线端子模块）没有或没有完全通过电源触点的回路。

拆卸



附图 19: 端子模块的拆卸

每个端子模块都由安装轨道上的锁扣固定，拆卸时必须松开锁扣：

1. 用橙色的接线柱拉动端子模块，使其离开安装轨道约 1 厘米。在这样做的时候，该端子模块的安装导轨锁扣会自动松开，您可以轻松地将该端子模块从总线端子排中拉出来，而不需要过度用力。
2. 用拇指和食指同时抓住松开的端子模块的上、下凹槽外壳表面，将端子模块从总线端子排中拉出。

3.6 处理



标有带叉轮式垃圾桶的产品不得与普通垃圾一起丢弃。该设备被认为是废弃的电气和电子设备。必须遵守国家废弃电气和电子设备的处理规定。

3.7 连接

3.7.1 连接系统

⚠ 警告

有触电和损坏设备的危险!

在开始安装、拆卸或连接总线端子模块之前，请将总线端子模块系统带入一个安全的、断电的状态!

ELXxxxx 系列的端子模块包括在一个单个外壳中的电子元件和连接级别。

标准接线



附图 20: 标准接线

ELXxxxx 系列的端子模块具有集成的无螺钉弹簧力技术，可快速、简单进行组装。

高密度端子模块 (HD 端子模块)



附图 21: 高密度端子模块

这些系列的总线端子模块有 16 个接线点，其特点是设计特别紧凑，因为其包装密度是标准 12 毫米总线端子模块的两倍。大型导体和带线端套管的导体可以直接插入弹簧式接线点，无需工具。

超声"粘合" (超声焊接) 导体

● 超声"粘合"导体

i 也可以用超声"粘合" (超声焊接) 导体来连接标准和高密度端子模块。在这种情况下，请注意以下有关导线尺寸宽度的表格!


3.7.2 接线

⚠ 警告

有触电和损坏设备的危险!

在开始安装、拆卸或连接总线端子模块之前，请将总线端子模块系统带入一个安全的、断电的状态!

用于标准接线的端子模块



附图 22: 在一个接线点上连接电缆

多达 8 个接线点可以将实心或细绞线缆连接到总线端子模块上。接线点以弹簧力技术实现。按以下方式连接电缆:

1. 将螺丝刀插入接线点上方的方形开口，一直插到底，打开接线点。不要转动螺丝刀或交替移动 (不要拨动)。
2. 现在可以将接线插入圆形端子模块开口，不需要使力。
3. 当压力释放时，接线点会自动关闭，牢牢地、永久固定住接线。

遵守 IEC 60079-7 和 IEC 60079-11 对连接电缆和横截面的要求。适合的接线尺寸宽度见下表。

端子模块外壳	标准接线	ELX9560
电线尺寸宽度 (单芯线)	0.08 ... 2.5 mm ²	0.14 ... 1.5 mm ²
电线尺寸宽度 (细线导体)	0.08 ... 2.5 mm ²	0.14 ... 1.5 mm ²
电线尺寸宽度 (带线端套管的导体)	0.14 ... 1.5 mm ²	0.14 ... 1.0 mm ²
剥线长度	8 ... 9 mm	8 ... 9 mm

注意

ELX9560 的最大螺丝刀宽度

使用最大宽度为 2 毫米的螺丝刀为 ELX9560 供电端子模块接线。较宽的螺丝刀会损坏接线点。

高密度端子模块 () 有 16 个接线点

对于单线导体，HD 端子模块的导体不需要工具进行连接，采用的是直接插入技术，即剥线后只需将其插入接线点。像往常一样，借助螺丝刀使用接触释放装置松开电缆。适合的电线尺寸宽度见下表。

端子模块外壳	高密度外壳
电线尺寸宽度 (单芯线)	0.08 ... 1.5 mm ²
电线尺寸宽度 (细线导体)	0.25 ... 1.5 mm ²
电线尺寸宽度 (带线端套管的导体)	0.14 ... 0.75 mm ²
电线尺寸宽度 (超声"粘合"导体)	仅 1.5 mm ²
剥线长度	8 ... 9 mm

3.7.3 正确的线路连接

每个接线点始终只连接一条电线。

当使用细线导体时，建议用线端套管连接，以便建立安全的导电连接。

此外，确保引脚分配正确，以防止损坏 ELX 端子模块和连接的设备。

3.7.4 屏蔽和电位分离



屏蔽

编码器、模拟传感器和执行器应始终用屏蔽的双绞线连接。

⚠ 谨慎

在有潜在爆炸性气体环境的区域，请遵守安装要求！


在安装过程中，根据 IEC 60079-11、IEC 60079-14 和 IEC 60079-25，在有潜在爆炸性环境的区域，要遵守对电缆、屏蔽和地电位平衡的要求。

⚠ 警告

确保 24 V Ex 母线的电位分离！

在任何情况下，确保 ELX9560 在 24 V Ex 母线 (电源触点 +24 V Ex 和 0 V Ex) 和其他系统电位 (如果适用，还有功能或保护接地) 之间的电隔离没有被移除。

3.7.5 ELX3202 - 触点分配




附图 23: ELX3202 - 触点分配

终端点		描述
名称	编号	
+RL1	1	通道1: 输入+RL1 (热电阻电流源)
+R1	2	通道1: 输入+R1 (热电阻电压测量)
+RL2	3	通道2: 输入+RL2 (热电阻电流源)
+R2	4	通道2: 输入+R2 (热电阻电压测量)
-RL1	5	通道1: 输入-RL1 (热电阻电流汇)
-R1	6	通道1: 输入-R1 (热电阻电压测量)
-RL2	7	通道2: 输入: -RL2 (热电阻电流汇)
-R2	8	通道2: 输入-R2 (热电阻电压测量)

LED显示屏

LED	颜色	含义	
运转	绿色	该LED指示终端的工作状态：	
		关闭	EtherCAT状态机的状态： INIT = 终端的初始化或 BOOTSTRAP = 终端的固件更新功能
		闪光	EtherCAT状态机的状态： PREOP = 邮箱通信的功能和不同的标准设置
		单次闪光	EtherCAT状态机的状态： SAFEOP = 验证同步管理器通道和分布式时钟。输出保持在安全状态
	打开	EtherCAT状态机的状态： OP = 正常工作状态；可以进行邮箱和过程数据通信	
通道1错误	红色	电阻位于特征曲线的无效范围。 通道1处可能存在短路或断线。	
通道2错误	红色	电阻位于特征曲线的无效范围。 通道2处可能存在短路或断线。	

3.7.6 ELX3204 - 触点分配



附图 24: ELX3204 - 触点分配

终端点		描述
名称	编号	
+R1	1	通道1: 输入+R1 (热电阻电压测量, 热电阻电流源)
+R2	2	通道2: 输入+R2 (热电阻电压测量, 热电阻电流源)
+R3	3	通道3: 输入+R3 (热电阻电压测量, 热电阻电流源)
+R4	4	通道4: 输入+R4 (热电阻电压测量, 热电阻电流源)
-R1	5	通道1: 输入-R1 (热电阻电压测量, 热电阻电流汇)
-R2	6	通道2: 输入-R2 (热电阻电压测量, 热电阻电流汇)
-R3	7	通道3: 输入-R3 (热电阻电压测量, 热电阻电流汇)
-R4	8	通道4: 输入-R4 (热电阻电压测量, 热电阻电流汇)

LED显示屏

LED	颜色	含义	
运转	绿色	该LED指示终端的工作状态：	
		关闭	EtherCAT状态机的状态： INIT = 终端的初始化或 BOOTSTRAP = 终端的固件更新功能
		闪光	EtherCAT状态机的状态： PREOP = 邮箱通信的功能和不同的标准设置
		单次闪光	EtherCAT状态机的状态： SAFEOP = 验证同步管理器通道和分布式时钟。输出保持在安全状态
打开	EtherCAT状态机的状态： OP = 正常工作状态；可以进行邮箱和过程数据通信		
通道1错误	红色	电阻位于特征曲线的无效范围。 通道1处可能存在短路或断线。	
通道2错误	红色	电阻位于特征曲线的无效范围。 通道2处可能存在短路或断线。	
通道3错误	红色	电阻位于特征曲线的无效范围。 通道3处可能存在短路或断线。	
通道4错误	红色	电阻位于特征曲线的无效范围。 通道4处可能存在短路或断线。	

4 基本功能原则

4.1 EtherCAT基础知识

有关 EtherCAT 现场总线的基本信息，请参阅EtherCAT 系统文档，您可以通过 www.beckhoff.com 在 EtherCAT 设备的下载区域下载PDF 文件。

4.2 关于模拟规格的通知

Beckhoff带有模拟量输入的I/O设备（端子、端子盒、模块）有许多技术特征数据；请参考相关文件中的技术数据。


为了正确解释这些特征数据，下面给出了一些解释。

4.2.1 满刻度值（FSV）

带有模拟输入的 I/O 设备在一个额定的测量范围内进行测量，该范围由一个上限和一个下限（初始值和终结值）限制；这些通常可以从设备的名称中获取。

两个限制之间的范围被称为测量跨度，与公式（终结值-初始值）相对应。类似于指针类设备，这是测量刻度（见 IEC 61131）或者说也是动态范围。

对于倍福的模拟 I/O 设备，选择额定测量范围的最大极限值作为相应产品的满刻度值（FSV），并赋予正号。这适用于对称的和不对称的测量跨度。



附图 25: 满刻度值，测量跨度

对于上述例子，这意味着：

- 测量范围 0...10 V：不对称单极，满刻度值=10 V，测量跨度=10 V
- 测量范围 4...20 mA：不对称单极，满刻度值=20 mA，测量跨度=16 mA
- 测量范围 -200...1370°C：不对称双极，满刻度值=1370°C，测量跨度=1570°C
- 测量范围 -10...+10 V：对称双极，满刻度值=10 V，测量跨度=20 V

根据不同的功能，一个模拟输入通道可能有一个超过额定测量范围的技术测量范围，例如，为了获得更多的信号诊断信息。

必须遵守设备文件中关于超出额定测量范围的行为（测量不确定度、显示值）的个案信息。

上述考虑相应地适用于模拟输出设备：

- 满刻度值（FSV）成为输出端值
- 在这里，除了标称的输出范围之外，也可以有一个（更大的）技术输出范围

4.2.2 测量误差/测量偏差

● 模拟量输出

以下信息也类比适用于模拟输出设备的输出端值。

作为倍福模拟设备的规格值，相对测量误差的单位是标称 FSV（输出端值）的 %，计算方法是真实测量值（输出值）相对于 FSV（输出端值）的数字上的最大可能偏差的商数：

$$\text{Measuring error} = \frac{\text{max. deviation}}{\text{full scale value}}$$

这里应该指出，“真实测量值”也不能以无限的精度来确定，而只能通过技术和测量时间的支出较高的参考装置来确定，因此测量的不确定性明显较低。

因此，该值描述了一个结果窗口，其中所考虑设备（倍福模拟设备）确定的测量值与“真实值”相比真实概率极高。因此，通俗地说，这是一个“典型”值 (typ.)；这表明，绝大多数统计学上的数值将在规范窗口内，但在极少数情况下，可能/将有偏差在窗口之外。

由于这个原因，“测量不确定度”一词已经成为这个窗口的既定术语，因为现在“误差”是指通常可以系统地消除的已知干扰效应。

测量的不确定度必须始终与潜在的环境影响联系起来考虑：

- 不变的电通道特性，如温度敏感性，
- 通道的可变设置（通过滤波器的噪声，采样率，...）。

没有进一步操作限制（也称为“服务误差极限”）的测量不确定度规格可以假定为一个“涵盖一切”的数值：整个允许的操作温度范围、默认设置等。

窗口总是被理解为带“±”的正/负跨度，即使偶尔表示为不带“±”的“半”窗口。

最大偏差也可以直接指定。

示例：测量范围 0...10 V (FSV = 10 V) 且测量不确定度 $< \pm 0.3\%_{\text{FSV}}$ → 在允许的工作温度范围内，预期的最大通常偏差是 $\pm 30 \text{ mV}$ 。

● 可能有更低的测量不确定度

如果该规格还包括温度漂移，在设备环境温度恒定和用户校准后热稳定的情况下，通常可以假定测量误差显著降低。

4.2.3 温度系数 tK [ppm/K]

通常，电子电路或多或少地依赖于温度。在模拟测量技术中，这意味着当一个测量值通过电子电路确定时，它与“真实”值的偏差可重复地取决于环境/操作温度。

制造商可以通过使用质量更高的部件或通过软件手段来缓解这一问题。

倍福指定的温度系数（如有）可使用户计算出基本精度以外的预期测量误差。基本精度通常规定在 23°C 的环境温度下，而在特殊情况下也可以在其他温度下。

由于在确定基本精度时包含了大量的不确定性因素，倍福建议采用二次求和法。

示例：让基本精度为典型值 $\pm 0.01\%$ （满刻度值）， $tK = 20 \text{ ppm/K}$ （典型值）（23°C）；希望在 35°C 时的精度 A35，因此 $\Delta T = 12 \text{ K}$ ：


$$G35 = \sqrt{(0.01\%)^2 + (12\text{K} \cdot 20 \frac{\text{ppm}}{\text{K}})^2} = 0.026\% \text{ full scale value, typ.}$$

备注： ppm $\boxtimes 10^{-6}$ % $\boxtimes 10^{-2}$

4.2.4 单端/差分类型化

对于模拟量输入，倍福将其基本区分为两种类型：单端 (SE) 和差分 (DIFF)，指的是在电气连接方面的电位差差异。

图中显示了 SE 模块和 DIFF 模块的两个通道版本，作为所有多通道版本的例子。



附图 26: SE 和 DIFF 模块为 2 通道版本

注：虚线表示各自的连接不一定存在于每个 SE 或 DIFF 模块中。电气隔离通道一般是作为差分型运行的，因此在模块内根本没有建立与地面的直接关系（伏特）。事实上，必须考虑到推荐和最大电压水平的具体信息。

基本规则

- 模拟测量总是采取两个电位点之间的电压测量形式。对于电压测量，使用大的 R，以确保高阻抗。对于电流测量，使用小的 R 作为分流器。如果目的是电阻测量，则适用相应的考虑。
 - 倍福通常将这两点称为输入+/信号电位和输入-/参考电位。
 - 对于两个电位点之间的测量，必须提供两个电位。
 - 关于“单线连接”或“三线连接”的说法，请注意以下纯模拟测量事项：三线或四线连接可用于传感器供电，但不参与总是发生在两个电位/线之间的实际模拟测量。特别是这也适用于 SE，尽管该术语表明只需要一根线。
- “电气隔离”应提前澄清。倍福 IO 设备配有 1...8 个或更多的模拟通道；在通道连接方面，存在以下的区别：
 - 一个模块内的通道是如何相互关联的，或
 - 多个模块的通道是如何相互关联的。

电气隔离的属性表明通道之间是否直接相连。

- 倍福 I/O 设备始终具有现场/模拟侧和总线/EtherCAT 侧之间的电气隔离功能。换句话说，如果两个模拟 I/O 设备没有通过电源触点（电缆）连接，则会有效地被电气隔离。
- 如果某个设备内的通道经过电气隔离，或者如果某个单通道设备没有电源触点，那么通道实际上总是差分的。另见下文的解释性说明。差分通道不一定电气隔离。

- 模拟测量通道在建议操作范围（连续操作）和破坏极限方面受到技术限制。更多细节请参考相关设备文件。

说明

• 差分 (DIFF)

- 差分测量是最灵活的概念。用户可以在技术规范的框架内自由选择两个连接点，即输入+/信号电位和输入-/参考电位。
- 如果几个传感器的参考电位被连接起来，一个差分通道也可以作为 SE 操作。这种互连可以通过系统 GND 进行。
- 由于差分通道在内部是对称配置的（图 SE 和 DIFF 模块为 2 通道变体），在两个供电电位之间会有一个中间电位 (X)，与该通道的内部接地/参考地相同。如果在一个没有电气隔离的模块中使用几个 DIFF 通道，技术属性 V_{CM} （共模电压）表明各通道的平均电压可能达到的差异程度。
- 内部参考地可以作为设备的连接点，以稳定设备中定义的 GND 电位。在这种情况下，注意这种电位的质量（无噪音、电压稳定）尤为重要。
在这个 GND 点可以连接一根电线，以确保在差分传感器电缆中不超过 $V_{CM,max}$ 。如果差分通道未电气隔离，通常只允许一个 $V_{CM,max}$ 。如果通道经过电气隔离，这个限制就不适用，通道的电压可以相差到规定的分离限制。
- 差分测量与正确的传感器布线相结合有一个特殊的优势，即任何影响传感器电缆的干扰（理想情况下，进线和回线是并排排列的，这样干扰信号对两条线都有同样的影响）对测量的影响非常小，因为两条线的电位是共同变化的（因此称为共模）。简单的说，共模干扰在振幅和相位方面对两条线有相同的影响。
- 然而，在一个通道内或通道之间的共模干扰的抑制是受技术限制的，这在技术数据中有所规定。
- 有关该主题的更多有用信息，可参见文件页面 0/4...20 mA 差分输入的配置（例如，见 EL30xx 端子模块的文件）。

• 单端 (SE)


- 如果模拟电路被设计成 SE，输入/参考线将在内部被固定在某一无法改变的电位上。该电位必须至少有一个点可以从设备外部接入，用于连接参考电位，例如通过电源触点（电缆）。
- 换句话说，在有多通道情况下，SE 为用户提供了避免将两根传感器电缆中的至少一根返回到设备的选择（与 DIFF 相反）。相反，参考线可以在传感器处合并，例如在系统 GND 中。
- 这种方法的缺点是独立的进线和回线会导致电压/电流的变化，而 SE 通道可能不再能够处理这种变化。见共模干扰。 V_{CM} 效果不会发生，因为设备通道在内部总是通过输入/参考电位“硬连接”。

电流传感器的2/3/4线连接的类型化

具有工业0/4-20mA接口的电流传感器/感应器/场设备（在下文中简称为“传感器”）通常在电流控制输出端有物理测量变量（温度、电流等）的内部转换电子装置。这些内部电子装置必须得到能量供应（电压、电流）。因此，这种供应的电缆类型将传感器分为自供或外供传感器。

自供传感器

- 传感器通过传感器/信号电缆的 + 和 - 获得自身运行的供电。
为了使传感器自身的运行始终有足够的电量，并且可以进行开路检测，规定 4-20 mA 接口的下限为 4 mA；也就是说，传感器允许通过最小 4 mA 的电流和最大 20 mA 的电流。
- 两线制连接，见图 *两线制连接*，参照 IEC60381-1
- 这样的电流传感器通常代表一个电流阱（灌电流），因此最好位于 + 和 - 之间，作为一个“可变负载”。另请参见传感器制造商的数据。



附图 27: 两线制连接

因此，它们要根据倍福术语进行如下连接：

如果还要使用设备的 + 电源连接，最好把“单端”输入点 - 连接到 + 电源和信号。

然而，如果到 GND 的端子是在应用侧制造的，它们也可以连接到“差分”输入点 - 以正确的极性连接到 + 信号和 - 信号。

务必参考信息页 0/4...20 mA 差分输入的配置（例如，见 EL30xx 终端的文档）！

外供传感器

传感器/执行器无需外部供电

⚠ 警告

不允许为连接到 ELX/EPX 系列 I/O 设备的传感器/执行器提供外部电源！


就本质安全而言，ELX/EPX 系列的所有 I/O 设备都是供能相关设备。因此，所连接的传感器或执行器只能通过 I/O 设备的相应通道进行供电，且不得以任何形式进行外部供电（例如通过额外的外部电源电压）。

这种限制也与额外的外部电源是否存在 IEC 60079-11 意义上的能量限制无关。

将任何外部供电的本质安全电路连接到 ELX/EPX 系列的 I/O 设备上，都有悖于预期用途和规定的防爆技术数据。因此，由指定的点火保护类型提供的防爆保护将自动熄灭。

4.2.5 共模电压和参考地（基于差分输入）

共模电压 (V_{cm}) 被定义为各个连接/输入的电压的平均值，并根据参考地进行测量/规定。



附图 28: 共模电压 (V_{cm})

参考地的定义对于定义允许的共模电压范围和测量差分输入的共模抑制比 (CMRR) 非常重要。

参考地也是测量单端输入的输入电阻/输入阻抗或差分输入的共模电阻/共模阻抗所依据的电位。

参考地通常可以从 I/O 设备上或邻近位置获得。可以位于终端模块的触点、电源触点/电源线，或直接把安装轨道作为参考地。

请参考有关定位的文件。应为相关设备指定参考地。

对于通道之间存在电阻性 (=直接、欧姆、电偶) 或电容性连接的多通道 I/O 设备，考虑到连接电阻，参考地最好是所有通道的对称点。


倍福 IO 设备的参考地示例：

1. 内部 AGND 送出：EL3102/EL3112，通道间电阻连接
2. 0V 电源触点：EL3104/EL3114，通道与 AGND 之间为电阻连接；AGND 与 0V 电源触点低电阻连接
3. 接地或 SGND（屏蔽地）：
 - EL3174-0002：尽管通过漏电电容与 SGND 进行电容耦合，但通道之间没有电阻连接
 - EL3314：虽然与 SGND 有电容耦合，但没有内部接地反馈到终端模块的接点上

4.2.6 绝缘强度

应区分以下几点：

- 绝缘强度（破坏极限）：超出后会导致电子产品发生不可逆的变化
 - 对照一个指定的参考地
 - 差分
- 建议的工作电压范围：如果超过了这个范围，就不能再假设系统按规定运行了。
 - 对照一个指定的参考地
 - 差分



附图 29: 推荐的工作电压范围

设备文件可能包含特定的规格和时间，同时涉及：

- 自加热
- 额定电压
- 绝缘强度
- 施加电压的边缘陡峭度或保持期
- 规范性环境（如PELV）

4.2.7 模拟/数字转换的时间方面


● 模拟量输出

以下信息也类比适用于通过 DAC（数模转换器）输出的模拟信号。

在带有 ADC（模拟数字转换器）的倍福 EL/KL/EP 模拟输入模块中，将恒定的电气输入信号转换为离散的数值和机器可读的形式。虽然使用了不同的 ADC 技术，但从用户的角度来看，它们都有一个共同的特点：在转换结束之后，控制器中会有某个数字值供进一步处理。这个数字值（即所谓的模拟过程数据）与“原始参数”（即电气输入值）有一个固定的时间关系。根据这个时间，可以确定和定义倍福模拟输入设备的时间特性数据。

这个过程涉及几个功能部件，它们在每个 AI（模拟输入）模块中或多或少地发挥着作用：

- 电气输入电路
- 模拟/数字转换
- 数字化的进一步处理
- 最后提供过程和诊断数据供现场总线（EtherCAT、K-bus 等）收集



附图 30: 信号处理模拟输入

从用户的角度来看，有两个方面是至关重要的：

- “我多久会收到一次新的数值？” ，即设备/通道的速度对应的采样率
- 设备/通道的（全部）AD 转换会造成什么延迟？
即硬件和固件组件的整体。由于技术原因，必须考虑信号特性来确定这一规格：根据信号频率，可能有不同的传播时间通过系统。

这是“倍福 AI 通道”系统的“外部”视图 - 在内部，信号延迟由不同的特定部分组成：硬件、放大器、转换本身、数据传输和处理。在内部，可以使用比从用户角度“外部”提供的更高的采样率（例如在 deltaSigma 转换器中）。从“倍福 AI 通道”组件的用户角度来看，这通常是无关紧要的，或者必要时根据相关的功能相应指定。

对于倍福的 AI 设备，从时间的角度来看，用户可以获得以下 AI 通道的规格参数：

1.最小转换时间[ms, μ s]

这是最大采样率的倒数[Sps, 采样次数/秒]：

表示模拟通道向现场总线提供最新检测的过程数据值的最高频次。现场总线（EtherCAT, K-bus）是以相同的速度（即同步）获取数值，还是更快（如果 AI 通道在慢速 FreeRun 模式下运行）或更慢（例如超采样），这取决于现场总线的设置和 AI 设备支持的模式。

对于 EtherCAT 设备，有所谓的toggle bit（通过0/1切换）指示PDOs的诊断状态，表明有新确定的模拟值可用。

可以由此指定最大转换时间，即 AI 设备支持的最小采样率。

对应于 IEC 61131-2 第 7.10.2.2 章“采样重复时间”

2.典型的信号延迟

对应于 IEC 61131-2 第 7.10.2.1 章“采样时间”。从这个角度来看，它包括所有内部硬件和固件组件，但不包括来自现场总线或控制器（TwinCAT）的“外部”延迟组件。

如果 AI 通道提供幅值的同时还提供与之对应的时间戳 - 时间与幅值在物理上严格对应，则这个信号延迟与绝对时间因素特别相关。

由于信号运行时间与频率有关，只能为特定的信号指定一个专用值。该值还取决于通道可能更改的滤波器设置。

设备文件中的典型特征描述可能是：


2.1 信号延迟（阶跃响应）

关键词：稳定时间

方波信号可以用频率发生器从外部产生（注意阻抗！）。

90 % 的极限值被用作检测阈值。

信号延迟[ms, μ s]就是（理想情况下）电气方波信号和模拟过程值达到 90 % 幅值的时间间隔。




附图 31: 图示信号延迟 (阶跃响应)

2.2 信号延迟 (线性)

关键字: 组延迟

描述恒定频率的信号延迟

测试信号可以用频率发生器从外部生成, 例如锯齿波或正弦波。然后, 以同步的方波信号作为参考。信号延迟[ms, μ s]就是, 具有特定振幅的外加电信号与模拟过程值达到相同值时之间的间隔。为此, 必须在有意义的范围内选择测试频率, 例如可为最大采样率的 1/20。



附图 32: 图示信号延迟 (线性)

3.其他信息

其他信息可参见规格书, 例如

- ADC 的实际采样率 (如果与通道采样率不同)
- 不同滤波器设置下运行时间的修正值
- 等。

5 参数化和编程

5.1 设置和应用说明

5.1.1 默认设置

EL320x可用于直接测量温度或电阻。下表中显示了相应的CoE设置。

Pt100/Pt1000传感器的温度和电阻之间的关系如下所示：

温度	典型电阻，大约
850°C	Pt1000: 3.9 kΩ Pt100: 390 Ω
320°C	Pt1000: 2.2 kΩ Pt100: 220 Ω
-200°C	Pt1000: 180 Ω Pt100: 18 Ω

传感器的特性曲线可从传感器制造商处获得。

关于更多信息，可参见对象描述和参数化 [▶ 55]和过程数据和操作模式。

	ELX3202	ELX3204
默认/ 工厂设置	<ul style="list-style-type: none"> • 4线连接 • Pt100 (CoE 0x80n0:19) • 演示文稿已签署 (CoE 0x80n0:02) • 已禁用限制 • 已启用所有通道 	<ul style="list-style-type: none"> • 2线连接 • Pt100 (CoE 0x80n0:19) • 演示文稿已签署 (CoE 0x80n0:02) • 已禁用限制 • 已启用所有通道

关于电阻测量模式的通知

在电阻测量模式下，测量值总是无符号显示，与演示文稿的设置无关（对象0x80n0:02 [▶ 55]），并显示为0...xFFFF以及各自数值。

1/16Ω -> ~62 mΩ/位数


1/64Ω -> ~15 mΩ/位数

5.1.2 改变CoE目录中的从站参数

在调试过程中，可能需要更改CoE参数。

- 如果终端被在线访问，CoE目录将从从站中读取，并可进行更改，参见图在TwinCAT系统管理器中访问CoE参数。
- 如果终端被离线访问（此时终端无法寻址），则使用XML描述中的数据。参数无法更改。

CoE参数（CAN over EtherCAT）可以在EtherCAT从站的CoE-Online选项卡中进行更改。



附图 33: ELX3202 - 在TwinCAT中访问CoE参数

注意

更改CoE目录（在交换的情况下）

因此，在交换EtherCAT从站时，CoE参数在新从站中的设置正确，而客户方的更改必须在启动列表中输入。

更改CoE目录（程序访问）

i 在操作过程中，PLC也可以通过相应的控制命令来读写CoE参数（如果合理）。关于详细信息，请参见Beckhoff信息系统等处的相应文章。

CoE参数应在状态 *PreOperational* 或 *SafeOperational* 下写入，然后将从站切换到状态 *Operational*!


关于设置和操作模式的详细信息，请阅读章节过程数据和操作模式。

5.1.3 禁用通道

连接技术设置

i 除了2线、3线和4线连接*，也可以为每个通道选择不连接。相关通道已完全禁用，且EL320x的转换时间也相应地缩短。

*) 3线和4线对ELX3204无效



附图 34: ELX3202 - 未连接设置

通过双击相应的对象 `0x80n0:1A` [► 55]，可以在设置值对话框中选择 Enum 值未连接，关闭相应的通道；见图未连接设置。

5.1.4 程序化的特征传感器曲线

直接电阻测量

ELX320x 可用于三个测量范围是直接电阻测量 (n=通道0...3)

CoE 设置 <code>0x80n0:19</code> [► 55]	测量范围	分辨率/位数
<code>0x101</code>	0... 6,553.5 Ω	0.1 Ω
<code>0x102</code>	0 ... 0.650.535 Ω	1 Ω
<code>0x103</code>	0... 240,000 Ω	10 Ω

注意：在电气方面，ELX320x 的测量方式与这三种设置相同。在固件中仅显示的分辨率改变。因此，所有三个测量值的满刻度值为 240 kΩ。


固定特性的传感器曲线

在定义的测量范围内，可以在 CoE 条目 `0x80n0:19` [► 55] 中为每个通道 (n=通道0...3) 单独选择进一步编程的特征传感器曲线。

类型	电阻范围	实施的温度范围	分辨率/位数
Pt1000 (0.00385Ω/Ω/°C, IEC60751特性曲线 Pt385) (PTC)	~180... ~3,900 Ω	-200°C...850°C	0.1°C
Ni1000 (PTC)	~700... ~2,300 Ω	-60°C...250°C	0.1°C
Ni1000, TK1500 (100°C时: 1500Ω) (PTC)		-30...160°C	0.1°C
NTC 5k (0°C: 16325 Ω)	~167,000... ~340 Ω	-40...100°C	0.1°C
NTC 10k (0°C: 32650 Ω)	~176,000... ~180 Ω	-30...150°C	0.1°C
NTC 10k (0°C: 29490 Ω)	~135,000... ~240 Ω	-30...150°C	0.1°C
NTC 10k (0°C: 27280 Ω, 与 KL3204-0030 相同)	~190,000... ~760 Ω	-40...110°C	0.1°C
NTC 20k (0°C: 70200 Ω)	~221,000... ~270 Ω	-20...150°C	0.1°C
FeT (0°C: 2226 Ω)	~1,900... ~3,900 Ω	-30...150°C	0.1°C

5.2 过程数据和操作模式

5.2.1 数据流



附图 35: 数据图表

5.2.2 同步管理器 (SM)

PDO分配

SM3, PDO分配0x1C13, 用于 $0 \leq n \leq 3$ (通道1...4) (取决于通道数量)				
索引	被排除PDO的索引	大小 (字节.比特)	名称	PDO内容
0x1A0n (默认)	-	4.0	热电阻输入通道1...4	索引 0x60n0:01 ▶ 63 - 欠量程 索引 0x60n0:02 ▶ 63 - 超量程 索引 0x60n0:03 ▶ 63 - 限制1* 索引 0x60n0:05 ▶ 63 - 限制2* 索引 0x6000:07 ▶ 63 - 错误 索引 0x60n0:0F - TxPDO状态 索引 0x60n0:10 - TxPDO切换 索引 0x60n0:11 ▶ 63 - 值

5.2.3 操作模式和设置

5.2.3.1 演示, 索引|80n0:02

在交付状态下, 测量值以 $1/10^{\circ}\text{C}$ 为增量以及以2的补数格式 (有符号的整数) 输出。
每个电阻传感器的完整测量范围被输出。索引|0x80n0:02 |▶ 55|提供改变测量值表示方法的可能性。

测量值	输出 (十六进制)	输出 (有符号的整数, 十进制)
-250.0°C	0xF63C	-2500
-200.0°C	0xF830	-2000
-100.0°C	0xFC18	-1000
-0.1°C	0xFFFF	-1
-0.0°C	0x0000	0
-0.1°C	0x0001	1
100.0°C	0x03E8	1000
200.0°C	0x07D0	2000
500.0°C	0x1388	5000
850.0°C	0x2134	8500

有符号的整数

测量值以2的补数格式显示。

16位的最大显示范围 = -32768 ... +32767

示例

```

1000 0000 0000 0000bin = 8000hex = - 32768dec
1111 1111 1111 1110bin = FFFEhex = - 2dec
1111 1111 1111 1111bin = FFFFhex = - 1dec
0000 0000 0000 0001bin = 0001hex = +1dec
0000 0000 0000 0010bin = 0002hex = +2dec
0111 1111 1111 1111bin = 7FFFhex = +32767dec

```

绝对值，MSB为符号

测量值以数值符号格式输出。

16位的最大显示范围 = -32767 ... +32767

示例

```

1111 1111 1111 1111bin = FFFFhex = - 32767dec
1000 0000 0000 0010bin = 8002hex = - 2dec
1000 0000 0000 0001bin = 8001hex = - 1dec
0000 0000 0000 0001bin = 0001hex = +1dec
0000 0000 0000 0010bin = 0002hex = +2dec
0111 1111 1111 1111bin = 7FFFhex = +32767dec

```

高分辨率 (1/100°C)

测量值以1/100°C步阶输出。

因此，最大测量范围被限制在 $32767_{dec} * (1/100)^{\circ}\text{C} = 327.67^{\circ}\text{C}$ ，但可以通过用户缩放 [► 49]来扩展！

5.2.3.2 西门子位，索引80n0:05

如果该位（索引0x80n0:05 [► 55]）被设置，状态显示将叠加在最低的三个位上。在错误情况下超量程或欠量程，位0被设置。

5.2.3.3 测量范围的未达目标和超过目标

Pt100: $T > 850^{\circ}\text{C}$ ($R > 400\Omega$): 索引0x60n0:02 [▶ 63]和索引0x60n0:07 (超出范围和错误位) 被设置。特性曲线的线性化以量程上限的系数继续进行, 直到A/D转换器的极限停止点 (Pt100约为 500Ω)。


Pt100: $T < -200^{\circ}\text{C}$ ($R < 18\Omega$): 索引0x60n0:01 [▶ 63]和索引0x60n0:07 (量程不足和错误位) 被设置。显示最小的负数 ($0x8001$ 相当于 -32767_{dec})。

对于超量程或欠量程, 红色错误LED打开。

5.2.3.4 陷波滤波器

ELX320x终端配备了一个数字滤波器。该滤波器执行陷波滤波功能, 并决定了终端的转换时间。它通过索引0x80n0:06 [▶ 55]启用, 并通过索引0x8000:15 [▶ 55]进行参数化。滤波器频率越高, 转换时间就越快。

陷波滤波器是指在指定的滤波频率及其倍数的频率响应上有零点 (陷波), 即它掩盖了这些频率。因此, 为了滤除50 Hz, 可以使用50或10 Hz的滤波器。由于所有低于陷波频率的频率通常都要测量, 但是, 在这种情况下要使用50 Hz的设置。



附图 36: 陷波滤波器的典型频率响应设置为50 Hz

● 索引80n0:06



即使没有设置该位, 滤波功能也始终处于激活状态, 因为这对测量过程来说是必须的!

转换时间的细节

- 转换时间取决于活动通道的数量、测量数量 (2/4线)、滤波时间、常数计算时间
- 两线制测量的转换时间大约是四线制测量的两倍
- 电阻测量对应的是4线测量
- 如果存在新的测量值, 过程数据 *TxPDO Toggle*将改变其状态

● 滤波器的特性通过索引0x8000:15 [▶ 55]设置




ELX320x终端所有通道的滤波器频率通过索引0x8000:15 (通道1) 集中设置。ELX3202的相应索引0x8010:15或EXL3204的0x8010:15、0x8020:15、0x8030:15没有参数化功能。

● 关闭多通道终端的未使用通道



如果滤波频率 ≥ 1 kHz, 未使用的通道应被关闭 (优化转换时间)! 相关通道已完全禁用, 且ELX320x的转换时间也相应缩短。



附图 37: 设置值对话框

通过双击相应对象 [0x80n0:1A \[► 55\]](#)，可以在设置值对话框中通过选择 Enum 值 *未连接* 关闭相应的通道；见图 [设定值对话框](#)。

5.2.3.5 限制1和限制2，索引 [0x80n0:13](#)，索引 [0x80n0:14](#)

可以设置与索引 [0x80n0:13 \[► 55\]](#) 和 [0x80n0:14 \[► 55\]](#) 中数值进行比较的温度范围。如果低于或超过极限值，则在过程数据中设置这些位。

极限评估在考虑到设定的特性曲线和负值后进行。

限制[2位]解释（默认），索引 [0x60n0:03 \[► 63\]](#)，[0x60n0:05 \[► 63\]](#)：

0x00, 0: 未激活
 0x01, 1: 值大于极限值
 0x10, 2: 值小于极限值
 0x11, 3: 值等于极限值

5.2.3.6 校准

用户缩放，索引 [0x80n0:01 \[► 55\]](#)

用户缩放通过索引 [0x80n0:01 \[► 55\]](#) 启用。参数化通过索引进行

- [0x80n0:11 \[► 55\]](#) 用户缩放，偏移量
- [0x80n0:12 \[► 55\]](#) 用户缩放，增益

制造商校准，[0x80nF \[► 64\]](#)

制造商补偿通过索引 [0x80n0:0B \[► 55\]](#) 启用。参数化通过索引进行

- [0x80nF:01 \[► 64\]](#) 校准偏移量
- [0x80nF:02 \[► 64\]](#) 校准增益
- [0x80nF:03 \[► 64\]](#) 校准偏移，PT1000
- [0x80nF:04 \[► 64\]](#) 校准增益，PT1000
- [0x80nF:05 \[► 64\]](#) 校准偏移量，输入 RL
- [0x80nF:06 \[► 64\]](#) 校准增益，输入 RL

用户校准，索引 [0x80n0:18 \[► 55\]](#)，[0x80n0:17 \[► 55\]](#)

用户校准通过索引 [0x80n0:0A \[► 55\]](#) 启用。参数化通过索引进行

- [0x80n0:17 \[► 55\]](#) 用户校准偏移量

- 0x80n0:18 [▶ 55]用户校准增益

基本校准



生产者密码

供应商保留对终端的基本校准的权力。因此，生产者密码目前被保留。

5.2.3.7 过程数据计算

终端连续记录测量值并将其A/D转换器的原始值放入ADC原始值对象0x80nE:01 [▶ 63]或0x80nE:0 [▶ 63]3。在每次采集模拟信号后，都要用供应商的校准值进行校正计算。然后是用户缩放（可选）：

$$Y_H = (X_{ADC} - B_K) \times A_K \quad \text{制造商校准后的测量值（如果索引0x80n0:0A [▶ 55]未启用，则对应于} Y_A \text{）}$$

$$Y_A = Y_H \times A_W \times 2^{-16} + B_W \quad \text{用户缩放后的测量值}$$

钥匙

名称	名称	索引
X _{ADC}	A/D转换器的输出值	0x80nE:01 [▶ 63], 0x80nE:03 [▶ 63]
B _K	制造商校准偏移量（在对象生产者密码 [▶ 50]0xF008 [▶ 64]设置后才可更改）	0x80nF:01 [▶ 64], 0x80nF:05 [▶ 64]
A _K	制造商校准增益（在对象生产者密码 [▶ 50]0xF008 [▶ 64]设置后才可更改）	0x80nF:02 [▶ 64], 0x80nF:06 [▶ 64]
B _W	用户缩放偏移量（可通过索引0x80n0:0A [▶ 55]激活）	0x80n0:17 [▶ 55]
A _W	用户缩放增益（可通过索引0x80n0:0A [▶ 55]激活）	0x80n0:18 [▶ 55]
Y _A	控制器过程数据	-

5.2.4 干扰设备的影响

当操作ELX320x模拟EtherCAT端子时，来自干扰设备（如比例阀、步进电机或直流电机输出级）的高频叠加信号可被该端子接收。为了实现无干扰操作，终端的集成滤波器（见索引0x80n0:06 [▶ 55]）应打开。

5.3 TwinSAFE SC

5.3.1 TwinSAFE SC - 工作原理

通过TwinSAFE SC（单通道）技术，可在任何现场总线网络中使用标准信号进行安全任务。为此，模拟量输入、角度/位移测量或通信（4...20mA、增量式编码器、IO-Link等）领域的EtherCAT端子被TwinSAFE SC功能扩展。I/O组件的典型信号特性和标准功能被保留。TwinSAFE SC I/O在外壳的前面有一个黄色的条纹，以区别于标准I/O。


TwinSAFE SC技术通过TwinSAFE协议实现通信。这些连接可与通过Safety over EtherCAT进行的常用安全通讯区分开来。

TwinSAFE SC组件的数据通过TwinSAFE协议传输到TwinSAFE逻辑，在那里它们可以在安全相关的应用中使用。关于TwinSAFE SC组件的正确应用和各自的规范分类的详细示例（经TÜV SÜD确认/计算），可参见 [TwinSAFE应用手册](#)。

5.3.2 TwinSAFE SC - 配置


通过TwinSAFE SC技术，可以通过Safety over EtherCAT协议与标准EtherCAT终端进行通信。这些连接使用另一个校验和，以便能够区分TwinSAFE SC和TwinSAFE。可以选择八个固定的CRC，也可以由用户输入一个自由的CRC。

默认情况下，各TwinSAFE SC组件的TwinSAFE SC通信通道未被启用。为了能够使用数据传输，必须首先在“插槽”选项卡下添加相应的TwinSAFE SC模块。只有这样，才有可能链接到相应的别名设备。




附图 38: 在组件下添加TwinSAFE SC过程数据，如EL5021-0090

产生带有ID TSC输入、TSC输出的额外过程数据（TSC - TwinSAFE单通道）。




附图 39: TwinSAFE SC组件的过程数据，示例EL5021-0090

通过在安全项目中添加一个别名设备并选择TSC（TwinSAFE单通道），可以添加一个TwinSAFE SC连接。



附图 40: 添加一个TwinSAFE SC连接


 双击打开别名设备后，选择物理设备旁边的链接按钮，以便创建与TwinSAFE SC终端的连接。在选择对话框中只提供合适的TwinSAFE SC终端。



附图 41: 创建一个与TwinSAFE SC终端的连接

可以选择要使用的CRC，也可以在别名设备的连接选项卡下输入一个自由CRC。


条目模式	所用CRC
TwinSAFE SC CRC 1主站	0x17B0F
TwinSAFE SC CRC 2主站	0x1571F
TwinSAFE SC CRC 3主站	0x11F95
TwinSAFE SC CRC 4主站	0x153F1
TwinSAFE SC CRC 5主站	0x1F1D5
TwinSAFE SC CRC 6主站	0x1663B
TwinSAFE SC CRC 7主站	0x1B8CD
TwinSAFE SC CRC 8主站	0x1E1BD



附图 42: 选择一个自由CRC


这些设置必须与TwinSAFE SC组件的CoE对象中的设置一致。

TwinSAFE SC组件最初提供所有可用的过程数据。安全参数选项卡通常不包含参数。过程数据的大小和过程数据本身可以在过程图像选项卡下选择。



附图 43: 选择过程数据大小和过程数据

通过选择配置I/O元素对话框中的编辑按钮，可以根据用户要求调整过程数据（在ESI文件中定义）。



附图 44: 过程数据的选择

安全地址和CRC必须在TwinSAFE SC从站侧输入。此举通过相应TwinSAFE SC组件的TSC设置下的CoE对象完成（此处例如EL5021-0090、0x8010:01和0x8010:02）。在链接选项卡下，此处设置的地址也必须在别名设备中设置为FSOE地址。

在对象0x80n0:02连接模式下，选择待使用的CRC或输入一个自由CRC。共有8个CRC可供选择。一个自由的CRC必须以高字的0x00ff开始。

8010:0	TSC Settings	RW	> 2 <
8010:01	Address	RW	0x0000 (0)
8010:02	Connection Mode	RW	TwinSAFE SC CRC1 master (97039)

附图 45: CoE对象0x8010:01和0x8010:02

● 对象 TSC 设置

i 根据终端的不同，配置对象 TSC 设置的索引名称可能不同。例如：

- EL3214-0090和EL3314-0090，TSC设置，索引8040
- EL5021-0090，TSC设置，索引8010
- EL6224-0090，TSC设置，索引800F

附图 46: 输入安全地址和CRC

● TwinSAFE SC连接

i 如果在一个配置中使用几个TwinSAFE SC连接，必须为每个TwinSAFE SC连接选择不同的CRC。

5.3.3 ELX320x-0090 的 TwinSAFE SC 过程数据

ELX320x-0090 向 TwinSAFE 逻辑传输以下过程数据：

索引	名称	类型	大小
6000:11	热电阻模块 1.Value	INT	2.0
6010:11	热电阻模块 2.Value	INT	2.0
6020:11*	热电阻模块 3.Value	INT	2.0
6030:11*	热电阻模块 4.Value	INT	2.0

*) 只对 ELX3204-0090 有效

默认情况下，所有通道的过程数据都被传送。通过过程图像选项卡，可以在安全编辑器中选择或完全取消选择频率值的其他数据类型。

根据 TwinCAT 3.1 版本，在链接到安全编辑器时，过程数据可以被自动重命名。

5.4 ELX32x0 - 对象描述

● EtherCAT XML 设备描述

i 此描述与 EtherCAT XML 设备描述中的 CoE 对象相匹配。建议从[倍福网站](#)的下载区下载最新 XML 文件，并按照安装说明进行安装。

● 通过CoE列表进行参数化（CAN over EtherCAT）

i 终端通过CoE-Online选项卡（双击相应的对象）或通过过程数据选项卡（分配PDO）进行参数化。在使用/操纵CoE参数时，请注意以下一般CoE信息：

- 如果需要更换部件，请保留一份启动清单
- 在线/离线字典之间的区别，存在当前的XML描述
- 使用CoE重新加载以重置更改

● 相关对象

i 该对象描述的是1至4通道版本的Pt100（RTD）模拟输入端子。观察各自终端有关对象的索引（取决于通道）。

简介

CoE概述包含了不同预期应用的对象：

- 参数化所需的对象和调试期间所需配置文件特定对象
- 用于显示内部设置的对象（可能会被修复）

下一节首先描述了正常操作所需的对象，然后是对缺失对象的完整概述。

5.4.1 调试对象

索引1011：恢复默认参数

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标记	默认
1011:0	恢复默认参数	恢复默认参数	UINT8	RO	0x01 (1_{dec})
1011:01	分索引01	如果这个对象在设置值对话框中被设置为 0x64616F6C ，所有的备份对象都被重置为它们的交付状态。	UINT32	RW	0x00000000 (0_{dec})

索引80n0：0≤n≤4的热电阻设置（通道1...4）

● 滤波器特性仅通过索引0x8000:15设置

i ELX320x终端所有通道的滤波器频率通过通道1（索引0x8000:15）进行集中设置。

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标记	默认
80n0:0	RTD设置	最大分索引	UINT8	RW	0x1B (27 _{dec})
80n0:01	启用户缩放	用户缩放启用。	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dec})
80n0:02	演示	0: 已签署演示文稿 1: 绝对值, MSB为符号 有符号的金额表示法 2: 高分辨率 (1/100°C)	BIT3	RW	0x00 (0 _{dec})
80n0:05	西门子位	S5位叠加在三个低阶位上 (值60n0:11 [▶ 63]) 位0 = 1 (欠量程或超量程) 位1 (未使用) 位2 (未使用)	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dec})
80n0:06	启用滤波器	启用软件滤波器, 使PLC的周期性同步数据交换不再必要	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dec})
80n0:07	启用限制1	状态位的设置与限制1有关	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dec})
80n0:08	启用限制2	状态位的设置与限制2有关	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dec})
80n0:0A	启用户校准	启用户校准	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dec})
80n0:0B	启用供应商校准	启用供应商的校准	BOOLEAN	RW	0x01 (1 _{dec})
80n0:11	用户缩放偏移量	用户缩放偏移量	INT16	RW	0x0000 (0 _{dec})
80n0:12	用户缩放增益	这是用户缩放增益。 增益以定点格式表示, 系数为2 ⁻¹⁶ 。 数值1对应于65535 (0x00010000)。	INT32	RW	0x00010000 (65536 _{dec})
80n0:13	限制1	用于设置状态位的第一限值 (分辨率为0.1°C)	INT16	RW	0x0000 (0 _{dec})
80n0:14	限制2	用于设置状态位的第二限值 (分辨率为0.1°C)	INT16	RW	0x0000 (0 _{dec})
80n0:15	滤波器设置	如果通过启用滤波器 (索引0x80n0:06 [▶ 55]) 激活, 该对象决定数字滤波器的设置。 0 _{dec} : 2,5 Hz SYNC3 1 _{dec} : 5 Hz SYNC3 2 _{dec} : 10 Hz SYNC3 3 _{dec} : 16,6 Hz SYNC3 4 _{dec} : 20 Hz SYNC3 5 _{dec} : 50 Hz SYNC3 6 _{dec} : 60 Hz SYNC3 7 _{dec} : 100 Hz SYNC3 8 _{dec} : 200 Hz SYNC3 9 _{dec} : 400 Hz SYNC3 10 _{dec} : 800 Hz SYNC3 11 _{dec} : 2 kHz SYNC3 16 _{dec} : 2,5 Hz 17 _{dec} : 5 Hz 18 _{dec} : 10 Hz 19 _{dec} : 16,6 Hz 20_{dec}: 50/ 60 Hz (默认) 21 _{dec} : 50 Hz 22 _{dec} : 60 Hz 23 _{dec} : 100 Hz 24 _{dec} : 200 Hz 25 _{dec} : 400 Hz 26 _{dec} : 800 Hz 27 _{dec} : 2 kHz	UINT16	RW	0x0014 (20 _{dec})
80n0:17	用户校准偏移量	用户偏移量校准	INT16	RW	0x0000 (0 _{dec})
80n0:18	用户校准增益	用户增益补偿	UINT16	RW	0xFFFF (65535 _{dec})

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标记	默认
80n0:19	RTD元素	RTD元素: 0 _{dec} : Pt100 (默认) 1 _{dec} : Ni100; -60°C至250°C 2 _{dec} : Pt1000, -200°C至850°C 3 _{dec} : Pt500, -200°C至850°C 4 _{dec} : Pt200, -200°C至850°C 5 _{dec} : Ni1000, -60°C至250°C 6 _{dec} : Ni1000, 100°C: 1500 Ω (-30至160°C) 7 _{dec} : Ni120, -60°C至320°C 8 _{dec} : 输出为欧姆, 分辨率1/16 Ω (0至4095 Ω) 9 _{dec} : 输出为欧姆, 分辨率1/64 Ω (0至1047 Ω) 10 _{dec} : KT100/110/130/210/230 KTY10/11/13/16/19 11 _{dec} : KTY81/82-110,120,150 (-50...150°C) 12 _{dec} : KTY81-121 13 _{dec} : KTY81-122 14 _{dec} : KTY81-151 15 _{dec} : KTY81-152 16 _{dec} : KTY81/82-210,220,250 17 _{dec} : KTY81-221 18 _{dec} : KTY81-222 19 _{dec} : KTY81-251 20 _{dec} : KTY81-252 21 _{dec} : KTY83-110,120,150 (-50...175°C) 22 _{dec} : KTY83-121 23 _{dec} : KTY83-122 24 _{dec} : KTY83-151 25 _{dec} : KTY83-152 26 _{dec} : KTY84-130,150 (-40...300°C) 27 _{dec} : KTY84-151 28 _{dec} : KTY21/23-6 (-50...150°C) 29 _{dec} : KTY1x-5 30 _{dec} : KTY1x-7 31 _{dec} : KTY21/23-5 32 _{dec} : KTY21/23-7	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dec})
80n0:1A	连接技术	连接技术: 0: 两线连接 1*: 三线连接 2*: 四线连接 3: 未连接	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dec})
80n0:1B	电线校准1/32 Ohm	校准电源线	INT16	RW	0x0000 (0 _{dec})

*) 不适用于ELX3204

索引8040: TSC设置 (仅ELX320x-0090)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标记	默认
8040:0	TSC设置 [► 50]	最大分索引	UINT8	RO	0x02 (2 _{dec})
8040:01	地址	TwinSAFE SC地址	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dec})
8040:02	连接模式	选择TwinSAFE SC CRC	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dec})

5.4.2 标准对象 (索引0x1000 ... 0x1FFF)

这些标准对象对所有EtherCAT从站具有相同的意义。

索引1000: 设备类型

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标记	默认
1000	设备类型	EtherCAT从站的设备类型: Lo-Word包含使用的CoE配置文件 (5001)。根据模块设备配置文件, Hi-Word包含模块配置文件。	UINT32	RO	()

索引1008：设备名称

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标记	默认
1008	设备名称	EtherCAT从站的设备名称	STRING	RO	()

索引1009：硬件版本

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标记	默认
1009	硬件版本	EtherCAT从站的硬件版本	STRING	RO	00

索引100A：软件版本

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标记	默认
100A	软件版本	EtherCAT从站的固件版本	STRING	RO	()

索引100B：引导器版本

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标记	默认
100B	引导器版本	EtherCAT从站的引导器版本	STRING	RO	()

索引1018：标识

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标记	默认
1018:0	标识	用于识别从站的信息	UINT8	RO	0x04 (4 _{dec})
1018:01	供应商ID	EtherCAT从站的供应商ID	UINT32	RO	0x00000002 (2 _{dec})
1018:02	产品代码	EtherCAT从站的产品代码	UINT32	RO	()
1018:03	修订版本	EtherCAT从站的修订版本编号；低字 (位0...15) 表示特殊终端编号，高字 (位16...31) 是指设备描述	UINT32	RO	()
1018:04	序列号	EtherCAT从站的序列号；低字的低字节 (位0...7) 包含生产年份，低字的高字节 (位8...15) 包含生产周数，高字 (位16...31) 为0	UINT32	RO	()

索引10F0：备份参数处理

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标记	默认
10F0:0	备份参数处理	标准化加载和保存备份条目的信息	UINT8	RO	0x01 (1 _{dec})
10F0:01	校验和	对EtherCAT从站的所有备份条目进行校验和	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dec})

索引1600：TSC RxPDO-Map主站信息 (仅ELX320x-0090)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标记	默认
1600:0	TSC RxPDO-Map主站信息	PDO映射RxPDO	UINT8	RO	0x04 (4 _{dec})
1600:01	分索引001	1.PDO映射条目 (对象0x7040 (TSC主站框架元素)，条目0x01 (TSC_Master Cmd))	UINT32	RO	0x7040:01, 8
1600:02	分索引002	2.PDO映射条目 (8位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 8
1600:03	分索引003	3.PDO映射条目 (对象0x7040 (TSC主站框架元素)，条目0x03 (TSC_Master CRC_0))	UINT32	RO	0x7040:03, 16
1600:04	分索引004	4.PDO映射条目 (对象0x7040 (TSC主站框架元素)，条目0x02 (TSC_Master ConnID))	UINT32	RO	0x7040:02, 16

索引1A0n: $0 \leq n \leq 3$ 的TxPDO Map (通道1...4)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标记	默认
1A0n:0	TxPDO Map Ch.1	PDO映射TxPDO 1	UINT8	RW	0x09 (9 _{dec})
1A0n:01	分索引01	1.PDO映射条目 (对象0x60n0 (RTD输入通道1), 条目0x01 (欠量程))	UINT32	RW	0x60n0:01, 1
1A0n:02	分索引02	2.PDO映射条目 (对象0x60n0 (RTD输入通道1), 条目0x02 (超量程))	UINT32	RW	0x60n0:02, 1
1A0n:03	分索引03	3.PDO映射条目 (对象0x60n0 (RTD输入通道1), 条目0x03 (限制1))	UINT32	RW	0x60n0:03, 2
1A0n:04	分索引04	4.PDO映射条目 (对象0x60n0 (RTD输入通道1), 条目0x05 (限制2))	UINT32	RW	0x60n0:05, 2
1A0n:05	分索引05	5.PDO映射条目 (对象0x60n0 (RTD输入通道1), 条目0x07 (错误))	UINT32	RW	0x60n0:07, 1
1A0n:06	分索引06	6.PDO映射条目 (7位对齐)	UINT32	RW	0x0000:00, 7
1A0n:07	分索引07	7.PDO映射条目 (对象0x180n (TxPDO-Par Ch.1), 条目0x07 (TxPDO-State))	UINT32	RW	0x180n:07, 1
1A0n:08	分索引08	8.PDO映射条目 (对象0x180n (TxPDO-Par Ch.1), 条目0x09 (TxPDO-Toggle))	UINT32	RW	0x180n:09, 1
1A0n:09	分索引09	9.PDO映射条目 (对象0x60n0 (RTD输入通道1), 条目0x11 (值))	UINT32	RW	0x60n0:11, 16

索引1A02: TSC TxPDO-Map从站信息 (仅ELX3202-0090)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标记	默认
1A02:0	TSC TxPDO-Map从站信息	PDO映射TxPDO	UINT8	RW	0x0A (10 _{dec})
1A02:01	分索引01	1.PDO映射条目 (对象0x6040 (TSC从站框架元素), 条目0x01 (TSC_Slave Cmd))	USINT8	RW	0x6040:01, 8
1A02:02	分索引02	2.PDO映射条目 (对象0x6000 (ENC输入), 条目0x11 (计数器值))	INT16	RW	0x6000:11, 16
1A02:03	分索引03	3.PDO映射条目 (对象0x6040 (TSC从站框架元素), 条目0x03 (TSC_Slave CRC_0))	UINT16	RW	0x6040:03, 16
1A02:04	分索引04	4.PDO映射条目 (对象0x6010 (ENC输入), 条目0x11 (计数器值))	INT16	RW	0x6010:11, 16
1A02:05	分索引05	5.PDO映射条目 (对象0x6040 (TSC从站框架元素), 条目0x04 (TSC_Slave CRC_1))	UINT16	RW	0x6040:04, 16

索引1A04: TSC TxPDO-Map从站信息 (仅ELX3204-0090)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标记	默认
1A04:0	TSC TxPDO-Map从站信息	PDO映射TxPDO	UINT8	RW	0x0A (10 _{dec})
1A04:01	分索引01	1.PDO映射条目 (对象0x6040 (TSC从站框架元素), 条目0x01 (TSC__Slave Cmd))	USINT8	RW	0x6040:01, 8
1A04:02	分索引02	2.PDO映射条目 (对象0x6000 (ENC输入), 条目0x11 (计数器值))	INT16	RW	0x6000:11, 16
1A04:03	分索引03	3.PDO映射条目 (对象0x6040 (TSC从站框架元素), 条目0x03 (TSC__Slave CRC_0))	UINT16	RW	0x6040:03, 16
1A04:04	分索引04	4.PDO映射条目 (对象0x6010 (ENC输入), 条目0x11 (计数器值))	INT16	RW	0x6010:11, 16
1A04:05	分索引05	5.PDO映射条目 (对象0x6040 (TSC从站框架元素), 条目0x04 (TSC__Slave CRC_1))	UINT16	RW	0x6040:04, 16
1A04:06	分索引06	6.PDO映射条目 (对象0x6020 (ENC输入), 条目0x11 (计数器值))	INT16	RW	0x6020:11, 16
1A04:07	分索引07	7.PDO映射条目 (对象0x6040 (TSC从站框架元素), 条目0x05 (TSC__Slave CRC_2))	UINT16	RW	0x6040:05, 16
1A04:08	分索引08	8.PDO映射条目 (对象0x6030 (ENC输入), 条目0x11 (计数器值))	INT16	RW	0x6030:11, 16
1A04:09	分索引09	9.PDO映射条目 (对象0x6040 (TSC从站框架元素), 条目0x06 (TSC__Slave CRC_3))	UINT16	RW	0x6040:06, 16
1A04:0A	分索引00	10. PDO映射条目 (对象0x6040 (TSC从站框架元素), 条目0x02 (TSC__Slave ConnID))	UINT16	RW	0x6040:02, 16

索引1C00: 同步管理器类型

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标记	默认
1C00:0	同步管理器类型	使用同步管理器	UINT8	RO	0x04 (4 _{dec})
1C00:01	分索引01	同步管理器类型通道1: 邮箱写入	UINT8	RO	0x01 (1 _{dec})
1C00:02	分索引02	同步管理器类型通道2: 邮箱读取	UINT8	RO	0x02 (2 _{dec})
1C00:03	分索引03	同步管理器类型通道3: 过程数据写入 (输出)	UINT8	RO	0x03 (3 _{dec})
1C00:04	分索引04	同步管理器类型通道4: 过程数据读取 (输入)	UINT8	RO	0x04 (4 _{dec})

索引1C12: RxPDO分配

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标记	默认
1C12:0	RxPDO分配	PDO分配输出	UINT8	RW	0x00 (0 _{dec})

索引1C13: TxPDO分配

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标记	默认
1C13:0	TxPDO分配	PDO分配输入	UINT8	RW	0x08 (8 _{dec})
1C13:01	分索引01	1.分配的TxPDO (包含相关TxPDO映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 _{dec})
1C13:02*	分索引02	2.分配的TxPDO (包含相关TxPDO映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A01 (6657 _{dec})
1C13:03*	分索引03	3.分配的TxPDO (包含相关TxPDO映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A02 (6658 _{dec})
1C13:04	分索引04	4.分配的TxPDO (包含相关TxPDO映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A03 (6659 _{dec})

*) 仅ELX3204

索引1C32: SM输出参数 (仅ELX320x-0090)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标记	默认
1C32:0	SM输出参数	输出的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 _{dec})
1C32:01	同步模式	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> 0: 自由运行 1: 与SM 2事件同步 2: 直流模式 - 与SYNC0事件同步 3: 直流模式 - 与SYNC1事件同步 	UINT16	RW	0x0001 (1 _{dec})
1C32:02	周期时间	周期时间 (单位: ns): <ul style="list-style-type: none"> 自由运行: 本地定时器的周期时间 与SM 2事件同步: 主站周期时间 DC模式: SYNC0/SYNC1周期时间 	UINT32	RW	0x000F4240 (1000000 _{dec})
1C32:03	移位时间	从SYNC0事件到输出的时间 (单位: ns, 仅DC模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dec})
1C32:04	支持的同步模式	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> 位0=1: 支持自由运行 位1=1: 支持与SM 2事件同步 位2-3=01: 支持DC模式 位4-5 = 10: SYNC1事件下的输出转变 (仅DC模式) 位14 = 1: 动态时间 (通过写入0x1C32:08测量) 	UINT16	RO	0xC007 (49159 _{dec})
1C32:05	最小周期时间	最小周期时间 (单位: ns)	UINT32	RO	0x0003D090 (250000 _{dec})
1C32:06	计算和复制时间	SYNC0和SYNC1事件之间的最小时间 (单位: ns, 仅DC模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dec})
1C32:07	最小延迟时间		UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dec})
1C32:08	命令	<ul style="list-style-type: none"> 0: 本地周期时间的测量停止 1: 本地周期时间的测量开始 条目0x1C32:03、0x1C32:05、0x1C32:06、0x1C32:09、0x1C33:03、0x1C33:06、0x1C33:09 [► 61]更新为最大测量值。 对于后续的测量, 测量值被重置	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dec})
1C32:09	最大延迟时间	从SYNC1事件到输出的时间 (单位: ns, 仅DC模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dec})
1C32:0B	SM事件错过的计数器	运行中错过SM事件的数量 (仅DC模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dec})
1C32:0C	超标周期计数器	运行中超过周期时间的次数 (周期未按时完成或下一周期开始过早)	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dec})
1C32:0D	移位太短的计数器	SYNC0和SYNC1事件之间的间隔太短的次数 (仅DC模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dec})
1C32:20	同步错误	在最后一个周期中, 同步不正确 (输出太晚; 仅DC模式)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dec})

索引1C33: SM输入参数

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标记	默认
1C33:0	SM输入参数	输入的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 _{dec})
1C33:01	同步模式	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> 0: 自由运行 1: 与SM 3事件同步 (无输出可用) 2: DC - 与SYNC0事件同步 3: DC - 与SYNC1事件同步 34: 与SM 2事件同步 (输出可用) 	UINT16	RW	0x0022 (34 _{dec})
1C33:02	周期时间	周期时间 (单位: ns): <ul style="list-style-type: none"> 自由运行: 本地定时器的周期时间 与SM 2事件同步: 主站周期时间 DC模式: SYNC0/SYNC1周期时间 	UINT32	RW	0x000F4240 (1000000 _{dec})
1C33:03	移位时间	从SYNC0事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅DC模式)	UINT32	RW	0x00000000 (0 _{dec})
1C33:04	支持的同步模式	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> 位0: 支持自由运行 位1: 支持与SM 2事件同步 (输出可用) 位1: 支持与SM 3事件同步 (无输出可用) 位2-3=01: 支持DC模式 位4-5=01: 通过本地事件进行输入移位 (输出可用) 位4-5=10: 带有SYNC1事件的输入移位 (无输出可用) 位14 = 1: 动态时间 (通过写入0x1C33:08测量) 	UINT16	RO	0xC007 (49159 _{dec})
1C33:05	最小周期时间	最小周期时间 (单位: ns)	UINT32	RO	0x0003D090 (250000 _{dec})
1C33:06	计算和复制时间	从读取输入和主站输入的可用性之间的时间 (单位: ns, 仅DC模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dec})
1C33:07	最小延迟时间	从SYNC1事件到输出的最小时间 (单位: ns, 仅DC模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dec})
1C33:08	命令	<ul style="list-style-type: none"> 0: 本地周期时间的测量停止 1: 本地周期时间的测量开始 条目0x1C32:03、0x1C32:05、0x1C32:06、0x1C32:07、0x1C32:09、0x1C33:03、0x1C33:06、0x1C33:07和0x1C33:09更新为最大测量值。对于后续的测量, 测量值被重置。	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dec})
1C33:09	最大延迟时间	从SYNC1事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅DC模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dec})
1C33:0B	SM事件错过的计数器	运行中错过SM事件的数量 (仅DC模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dec})
1C33:0C	超标周期计数器	运行中超过周期时间的次数 (周期未按时完成或下一周期开始过早)	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dec})
1C33:0D	移位太短的计数器	SYNC0和SYNC1事件之间的间隔太短的次数 (仅DC模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dec})
1C33:20	同步错误	在最后一个周期中, 同步不正确 (输出太晚; 仅DC模式)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dec})

5.4.3 配置文件特定对象（索引0x6000 ... 0xFFFF）

对于所有支持配置文件5001的EtherCAT从站，配置文件的特定对象具有相同的含义。

索引60n0: $0 \leq n \leq 3$ 的热电阻输入（通道1...4）

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标记	默认
60n0:0	RTD输入	最大分索引	UINT8	RO	0x11 (17 _{dec})
60n0:01	欠量程	测量范围不足。	BOOLEAN	RO P	0x00 (0 _{dec})
60n0:02	超量程	测量范围已超出范围。 如果设置为“错误” [索引0x60n0:07 [▶ 63]]，则进行“开路”检测	BOOLEAN	RO P	0x00 (0 _{dec})
60n0:03	限制1	极限值监测 0: 未激活 1: 值大于极限值 2: 值小于极限值 3: 值等于极限值	BIT2	RO P	0x00 (0 _{dec})
60n0:05	限制2	极限值监测 0: 未激活 1: 值大于极限值 2: 值小于极限值 3: 值等于极限值	BIT2	RO P	0x00 (0 _{dec})
60n0:07	错误	如果数据无效，则设置错误位。	BOOLEAN	RO P	0x00 (0 _{dec})
60n0:0F	TxPDO状态	相关TxPDO数据的有效性（0 = 有效，1 = 无效）。	BOOLEAN	RO P	0x00 (0 _{dec})
60n0:10	TxPDO切换	在相关TxPDO的数据更新后，TxPDO切换被从站切换。	BOOLEAN	RO P	0x00 (0 _{dec})
60n0:11	数值	模拟输入数据	INT16	RO P	0x0000 (0 _{dec})

索引6040: TSC从站框架元素（仅ELX320x-0090）

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标记	默认
6040:0	TSC从站框架元素 [▶ 50]	最大分索引	UINT8	RO	0x06 (7 _{dec})
6040:01	TSC__Slave Cmd	保留	UINT8	RO P	0x00 (0 _{dec})
6040:02	TSC__Slave ConnID	保留	UINT16	RO P	0x0000 (0 _{dec})
6040:03	TSC__Slave CRC_0	保留	UINT16	RO P	0x0000 (0 _{dec})
6040:04	TSC__Slave CRC_1	保留	UINT16	RO P	0x0000 (0 _{dec})
6040:05	TSC__Slave CRC_2	保留	UINT16	RO P	0x0000 (0 _{dec})
6040:06	TSC__Slave CRC_3	保留	UINT16	RO P	0x0000 (0 _{dec})

索引7040: TSC主站框架元素（仅ELX320x-0090）

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标记	默认
7040:0	TSC主站框架元素	最大分索引	UINT8	RO	0x03 (3 _{dec})
7040:01	TSC__Master Cmd	保留	UINT8	RO P	0x00 (0 _{dec})
7040:02	TSC__Master ConnID	保留	UINT16	RO P	0x0000 (0 _{dec})
7040:03	TSC__Master CRC_0	保留	UINT16	RO P	0x0000 (0 _{dec})

索引80nE: $0 \leq n \leq 3$ 的热电阻内部数据（通道1...4）

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标记	默认
80nE:0	热电阻内部数据	最大分索引	UINT8	RO	0x04 (4 _{dec})
80nE:01	ADC原始值1	ADC原始值1	INT32	RO	0x00000000 (0 _{dec})
80nE:02	电阻器1	电阻1（电阻传感器的测量值，分辨率为1/32 Ohm）	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dec})
80nE:03	ADC原始值2 (RL)	ADC原始值2 (RL)	INT32	RO	0x00000000 (0 _{dec})
80nE:04	电阻器2 (RL)	电阻2 (RL)（电源线的测量值，分辨率1/32 Ohm）	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dec})

索引|80nF: $0 \leq n \leq 3$ 的热电阻供应商数据 (通道1...4)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标记	默认
80nF:0	热电阻供应商数据	最大分索引	UINT8	RO	0x06 (6_{dec})
80nF:01	校准偏移量	制造商校准偏移量	INT16	RW	0x0000 (0_{dec})
80nF:02	校准增益	制造商校准增益	UINT16	RW	0x9E50 (40528_{dec})
80nF:03	校准偏移量Pt1000	制造商校准偏移量Pt1000	UINT32	RW	()
80nF:04	校准增益Pt1000	制造商校准增益Pt1000	UINT32	RW	()
80nF:05	校准偏移量RL	制造商校准偏移量 (输入RL)	INT16	RW	0x0000 (0_{dec})
80nF:06	校准增益RL	制造商校准增益 (输入RL)	UINT16	RW	0x9E50 (40528_{dec})

索引F000: 模块化设备配置文件

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标记	默认
F000:0	模块化设备配置文件	模块化设备配置文件的一般信息	UINT8	RO	0x02 (2_{dec})
F000:01	模块索引距离	各个通道的对象的索引间距	UINT16	RO	0x0010 (16_{dec})
F000:02	最大的模块数	通道数量	UINT16	RO	()

索引F008: 代码字

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标记	默认
F008:0	代码字	供应商功能	UINT32	RW	0x00000000 (0_{dec})

索引F010: 模块列表

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标记	默认
F010:0	模块列表	通道数量	UINT8	RO	()
F010:0n	分索引0n	配置文件320	INT32	RO	0x00000140 (320_{dec})

5.5 状态字

ELX320x每个通道的状态信息以过程数据（PDO）的形式从终端循环传输到EtherCAT主站。

状态字

位	SW.15	SW.14	SW.13 ... SW.7	SW.6	SW.5	SW.4	SW.3	SW.2	SW.1	SW.0
名称	TxPDO切换	TxPDO状态	-	错误	限制2		限制1		超量程	欠量程

钥匙

- **TxPDO切换**: 在相关TxPDO的数据更新后，TxPDO切换被从站切换。这样就可以得出目前所需的转换时间。
- **TxPDO状态**: 相关TxPDO数据的有效性（0 = 有效，1 = 无效）。
- **错误**: 如果过程数据无效（电缆断裂、超量程、欠量程），将设置错误位
- **限制2**: 限制值监控
0: OK
1: 限制值超标
2: 限制值不足
- **限制1**: 限制值监控
0: ok,
1: 限制值超标
2: 限制值不足
- **超量程**: 超出测量范围（电缆断裂与错误一起出现）
- **欠量程**: 测量值低于范围

量程评估在CoE目录下的对象0x80n0 [► 55]中设置。

6 为有经验的用户提供快速调试



请遵守防爆注意事项

特别是在各章中

- [产品概述 \[▶ 14\]](#)
- [安装和布线 \[▶ 19\]](#)

调试

- 按照章节[安装和布线 \[▶ 19\]](#)所述，安装ELX320x。
- 如需记录ELX端子连接电路的本质安全，可在www.beckhoff.com上获取本质安全证书模板。
- 按照本章所述，在TwinCAT中配置ELX320x。

6.1 设置周期时间

在TwinCAT 3项目 → 系统 → 实时下设置终端的任务周期时间。

The screenshot displays the TwinCAT 3 interface for configuring a PLC task. On the left, the project tree shows the 'Real-Time' folder expanded, with 'PlcTask' selected. The main window is divided into two panes:

- Settings Pane:** Shows 'Router Memory (MByte): 32'. Below it, 'Available CPUs (Windows/Isolated): 1 0' with 'Read from Target' and 'Set on target' buttons. A table lists CPU configurations:

CPU	RT-CPU	Base Time	CPU Limit	Latency Warning
0	<input checked="" type="checkbox"/> Default	1 ms	80 %	(none)
- Task Pane:** Shows configuration for 'PlcTask'.
 - Name: PlcTask
 - Port: 350
 - Object Id: 0x02010030
 - Options:
 - Disable
 - Create symbols
 - Include external symbols
 - Floating point exceptions
 - Watchdog stack

附图 47: 启动：PLC任务的周期时间

● 测量值的有效性



在评估过程数据之前，应检查终端和通道的诊断数据是否有无效数据：

- 通道状态：错误，TxPDO状态
- 终端状态：WC（工作计数器），OP中的状态

● 恢复交付状态 (CoE复位)



终端可以重置到交付状态。这也重置了对象0x80n0中的接口选择。关于恢复交付状态的程序，可参见相应的章节。

6.2 根据CoE对象进行调试

以下指令可以通过调试界面或直接通过CoE访问和PDO设置执行。

数字测量值将在PLC的PDO（过程数据对象）数值中提供。请特别注意CoE对象0x80n0 [▶ 55]的热电阻设置。

模拟输入设置

- 是否选择了正确的测量配置？
在对象0x80n0:19和0x80n0:1A中，必须使用CoE对象设置传感器和使用的连接技术。
- 是否启用了正确/所需的滤波器？
通过对象0x80n0:15可以设置可选滤波器，这对输出值有相应的影响。
- 是否已经输入缩放数值？
在对象0x80n0:11和0x80n0:12中，可以为用户缩放设置偏移和增益值。这些仅在对象0x80n0:10（启用用户缩放）设置为TRUE时影响测量值。

● 通过热电阻设置数据对象0x80n0 [▶ 55]进行用户校准



对象0x80n0:17至0x80n0:18可能包含用户特定校准的系数。

6.3 调试的基本信息

寄生热电效应

检查从测量点到终端输入的电偶连接是否正确。

注意采样速度

● 终端通过程序任务计时



终端通过程序任务的周期时间“计时”，在此过程中，根据分配（读取访问）使用与其数值PDO链接的变量。


如果这个变量最初只能作为一个全局变量使用，可以用实例指令将其分配给一个程序任务。另请参见 infosys.beckhoff.com，路径：

TwinCAT 3 → TE1000 XAE → PLC → 参考编程 → 实例 → 属性实例 → 属性TcContextName)。

启动行为

在终端即将切换到SAFEOP/OP状态时，分布式时钟同步功能需要一个同步阶段，包括ADC同步。这个阶段持续几毫秒。在这段时间内，通道显示 $TxPDO=TRUE$ ；，这意味着通道不提供有效值。

6.4 电阻测量 (R/RTD)



附图 48: ELX3202 - 触点分配

RTD代表电阻温度装置，即与温度有关的电阻。

对于电阻测量/RTD测量：

- 通过CoE对象0x80n0 [▶ 55]：（RTD设置通道n）选择测量范围和2/3/4线连接

● 连接方法

I 如果选择了不正确的连接方式，即使达不到规定精度，通常仍能成功测量。

- 如有必要，可在CoE对象0x80n0:19 [▶ 55]中选择所需的电阻转换（即RTD元件）。
- 可以使用ELX320x的数据处理功能（滤波器和用户缩放）。

结果：传感器的电阻或温度可以通过数值变量或CoE对象0x600n.11 [▶ 63]读取，然后可以在PLC程序等中使用。

另请参见章节基本功能原则 [▶ 34]

诊断：操作安全

为了提高运行可靠性和简单诊断（关键词：断线诊断），状态字 [▶ 65]可以在达到欠量程/超量程限制时读出。

诊断：操作安全

如果需要提高操作安全性（关键词：断线检测），可以在适当的地方使用固件的变量欠量程/超量程限制功能。例如，如果真实传感器不可能出现0和5kΩ的满刻度值（或适当的温度），用户可以输入相应的减少值。如果因接线相反等而超出了测量范围，错误位/错误LED将进行指示。

7 附录

7.1 EtherCAT AL 状态代码

详细信息请参见 [EtherCAT系统描述](#)。

7.2 UL 通知

● 应用

i 模块仅适用于获得 UL 认证的倍福 EtherCAT 系统。

● 检查

i 对于 cULus 检查，倍福 I/O 系统仅对火灾和电击风险进行了调查（符合 UL508 和 CSA C22.2 No. 142 标准）。

● 带有以太网连接器的设备

i 不可用于连接电信电路。


基本原则

根据组件的不同，倍福 EtherCAT 产品系列符合两种 UL 认证：

1. 符合 UL508 的 UL 认证。有这种认证的设备带有此标志：



2. 根据 UL508 的 UL 认证，耗电量受到限制。设备消耗的电流受到限制，可能的最大电流消耗为 4 A。有这种认证的设备带有此标志：



目前几乎所有的 EtherCAT 产品 (截至2010/05) 都通过了 UL 认证，没有任何限制。

应用

如果使用经认证的 *限制式* 设备，那么在 24 V_{DC} 下的电流消耗必须通过电源进行相应限制，电源来自

- 一个受保险丝保护的隔离电源，熔断器最大 4 A（根据 UL248），或
- 一个符合 *NEC 2 级* 的电源。
NEC 2 级 电源不得与另一个 *NEC 2 级* 电源串联或并联！

这些要求适用于所有 EtherCAT 总线耦合器、电源端子模块、总线端子模块及其电源触点的供电。

7.3 FM 通知

关于 ANSI/ISA Ex 的特别通知

警告

请遵守允许的应用范围!

ELX 系列的 I/O 模块只能在 I 类 2 区 A、B、C、D 组的潜在爆炸性区域或非爆炸性区域使用!

警告



须考虑到控制图 ELX 文件!

在安装 ELX 系列的 I/O 模块时，请务必阅读控制图 ELX 文档，该文档可在 ELX 端子模块的下载区找到 <https://www.beckhoff.com/ELXxxxx>!

7.4 技术支持和服务

倍福公司及其合作伙伴在世界各地提供全面的技术支持和服务，对与倍福产品和系统解决方案相关的所有问题提供快速有效的帮助。

倍福分公司和代表处

有关倍福产品本地支持和服务方面的信息，请联系倍福分公司或代表处！

世界各地倍福分公司和代表处的地址可参见以下网页：<http://www.beckhoff.com>

该网页还提供更多倍福产品组件的文档。

支持

倍福支持部门提供全面的技术援助，不仅帮助使用各种倍福产品，还提供其他广泛的服务：

- 技术支持
- 复杂自动化系统的设计、编程和调试
- 以及倍福系统组件的各种培训课程

热线电话： +49 5246 963 157
电子邮箱： support@beckhoff.com
网址： www.beckhoff.com/support

服务

倍福服务中心提供所有售后服务：

- 现场服务
- 维修服务
- 备件服务
- 热线服务

热线电话： +49 5246 963 460
电子邮箱： service@beckhoff.com
网址： www.beckhoff.com/service

德国总部

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Germany

电话： +49 5246 963 0
电子邮箱： info@beckhoff.com
网址： www.beckhoff.com

数字表

附图 1	ELX1052, 日期代码 43220001, BTN 999apr7y 和标识 für ATEX、IECEX 和 cFMus.....	9
附图 2	ELX9560, 日期代码 37220005, BTN 999arb1p 和标识 für ATEX、IECEX 和 cFMus.....	10
附图 3	ELX9012, 日期代码 36230000, BTN 000bh4yr 和标识 für ATEX、IECEX 和 cFMus.....	11
附图 4	ELX2002 带有 ANZEx 标识	12
附图 5	ELX9560 带有 ANZEx 标识	13
附图 6	ELX3202 - 用于2线、3线和4线连接的2通道模拟输入终端热电阻, 16位, Ex i.....	14
附图 7	ELX3204 - 4通道模拟输入终端热电阻, 2线连接, 16位, Ex i.....	15
附图 8	ELX 端子模块的允许安装 (右侧端子模块) 。	21
附图 9	允许的安裝 - 不属于 ELX 系列的端子模块被放置在 ELX 端子模块网段的前后。由 ELX 端子模块网段开头的 ELX9560 和 ELX 端子模块网段末端的两个 ELX9410 隔离。	21
附图 10	允许的安裝 - 不属于 ELX 系列的端子模块被放置在 ELX 端子模块网段的前后。由 ELX 端子模块网段开头的 ELX9560 和 ELX 端子模块网段末端的 EK1110 隔离。	21
附图 11	允许的安裝 - 由 ELX9560 提供多个再次供电电源, 在每种情况下都有一个前端的 ELX9410。	22
附图 12	允许的安裝 - ELX9410 在 ELX9560 电源端子模块前。	22
附图 13	非法的安裝 - 缺少 ELX9560 电源端子模块。	22
附图 14	不允许的安裝 - ELX 端子模块网段中的端子模块不属于 ELX 系列.....	22
附图 15	不允许的安裝 - ELX 端子模块网段中的第二个 ELX9560 电源端子模块没有前端的 ELX9410。	23
附图 16	非法的安裝 - 缺少 ELX9012 总线终端盖板。	23
附图 17	安装位置和最小距离.....	24
附图 18	安装在安装轨道上	25
附图 19	端子模块的拆卸.....	26
附图 20	标准接线.....	27
附图 21	高密度端子模块.....	27
附图 22	在一个接线点上连接电缆.....	28
附图 23	ELX3202 - 触点分配.....	30
附图 24	ELX3204 - 触点分配.....	32
附图 25	满刻度值, 测量跨度.....	34
附图 26	SE 和 DIFF 模块为 2 通道版本.....	36
附图 27	两线制连接	38
附图 28	共模电压 (Vcm)	39
附图 29	推荐的工作电压范围.....	40
附图 30	信号处理模拟输入	40
附图 31	图示信号延迟 (阶跃响应)	42
附图 32	图示信号延迟 (线性)	42
附图 33	ELX3202 - 在TwinCAT中访问CoE参数	44
附图 34	ELX3202 - 未连接设置	45
附图 35	数据图表.....	46
附图 36	陷波滤波器的典型频率响应设置为50 Hz	48
附图 37	设置值对话框.....	49
附图 38	在组件下添加TwinSAFE SC过程数据, 如EL5021-0090.....	51
附图 39	TwinSAFE SC组件的过程数据, 示例EL5021-0090	51
附图 40	添加一个TwinSAFE SC连接.....	51

附图 41 创建一个与TwinSAFE SC终端的链接	52
附图 42 选择一个自由CRC.....	52
附图 43 选择过程数据大小和过程数据	53
附图 44 过程数据的选择.....	53
附图 45 CoE对象0x8010:01和0x8010:02	53
附图 46 输入安全地址和CRC	54
附图 47 启动：PLC任务的周期时间.....	66
附图 48 ELX3202 - 触点分配.....	68

Trademark statements

Beckhoff®, ATRO®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, MX-System®, Safety over EtherCAT®, TC/BSD®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TwinSAFE®, XFC®, XPlanar® and XTS® are registered and licensed trademarks of Beckhoff Automation GmbH.

更多信息:

www.beckhoff.com/ELXxxxx

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Germany
电话号码: +49 5246 9630
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com

